

Gazdasági Szereplő

Székhelyén

Tárgy: kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2015. évi CXLIII. törvény (a továbbiakban: Kbt.) 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt közbeszerzési eljárást folytat a „MH EK Balatonfüredi telephely C és D jelű épületek energetikai fejlesztései” tárgyban (Beszerzés azonosító: 6-12/VGH/KBT/BI/442/2017).

Gazdasági Szereplőktől érkezett kiegészítő tájékoztatáskéréssel kapcsolatban a Kbt. 56. § alapján az alábbiakról tájékoztatom:

Gazdasági Szereplő kérdése:

1. Az összekötő folyosó költségvetése szerint a 20 db felülvilágítóból 15 db-ot vissza kell építeni és 5 db cserélni kell újra. Kérjük megadni az új felülvilágító kupolák helyét, ugyanis az E-30 jelű terven nem látható. Nem lenne-e célszerűbb az összes kupolát újra cserélni?

Ajánlatkérő válasza: Kérjük a költségvetés alapján beárazni. Ajánlatkérő álláspontja alapján nem befolyásolja a kupolák helye a kupolák cseréjének ajánlati árát. Ajánlatkérő álláspontja szerint nem indokolt a költségvetésben szereplő felülvilágítók újra cserélése.

2. A C épület belső homlokzata is felújításra kerül. Hogyan lehet a belső udvart megközelíteni, hol és hogyan lehet a belső udvarra az állványt és egyéb anyagokat bejuttatni?

Ajánlatkérő válasza: A bejáráson bemutatásra került a megközelítési útvonal. AZ ÉK-i homlokzat gazdasági bejáratán keresztül.

3. A C épület költségvetés „járulékos költségvetés” fejezet 5. tétel szerint 18 db klímát kell leszerelni és visszaépíteni. A helyszín megtekintése során 21 db klímaberendezést számoltunk a C épület homlokzatán. Kérünk kiegészítő költségvetést kiadni és ebben szerepeltetni a kimaradt mennyiséget.

Ajánlatkérő válasza: A költségvetésben a darabszám (20 db) módosításra került.



4. A D épület költségvetés „járulékos költségvetés” fejezet 5. tétel szerint 13 db klímát kell leszerelni és visszaépíteni. A helyszín megtekintése során 12 db klímaberendezést számoltunk a D épület homlokzatán. Kérünk kiegészítő költségvetést kiadni és ebben szerepeltetni a kimaradt mennyiséget.

Ajánlatkérő válasza: A költségvetésben darabszám (14 db) módosításra került.

5. A D épület homlokzatán található 1 db parabola antenna is. Ennek bontását és visszaépítését nem találtuk a költségvetésben. Kérünk kiegészítő költségvetést kiadni és ebben szerepeltetni a kimaradt mennyiséget.

Ajánlatkérő válasza: A parabola antenna bontása és visszatelepítése helyi üzemeltetői feladat.

6. A C épület lépcsőházában található ablakok cseréje nincs benne a költségvetésben. Ezeket nem kell cserélni? Ha kell, akkor kérünk kiegészítő költségvetést kiadni és ebben szerepeltetni a kimaradt mennyiséget.

Ajánlatkérő válasza: A 19-es tétel „Fa és műanyag szerkezet” fül alatt. A tételt pontosítottuk.

7. Az E-10 terv nem tartalmazza az összes C épületre vonatkozó nyílászárót, ezzel ellentétben az E-29 terv olyan rajzokat is tartalmaz, amik a C épületben vannak (AB-08 jelű nyílászárótól kezdődően). Kérjük a két tervet javítani.

Ajánlatkérő válasza: Ajánlatkérő véleménye alapján az E-10 és E-29-es tervek megfelelőek, ennek alapján kérjük az ajánlatot megadni.

8. Az E-29 konszignációs terv AB-02 és AB-03 jelű szerkezete a kiadott, D épületre vonatkozó terveken nincs rajta. Amennyiben az AB-02 és AB-03 jelű szerkezet a D épület lépcsőházi ablakai, akkor azoknak az alaprajzon szereplő mérete 230x150 cm. Kérjük a költségvetést ennek megfelelően javítani és a módosítást kiadni.

Ajánlatkérő válasza: Igen, a D épület lépcsőházi (AB03) és összekötő folyosó felöli (AB02) ablakai (É28-as terv). Az alaprajzon szereplő méret pontatlan. Kérjük, a konszignáció és az D épület módosított árazatlan költségvetése alapján árazzák be.

9. Az E-29 terv AJ-01 (221x260 cm méretű) jelű szerkezete a kiadott alaprajzokon nem szerepel. Ez a nyílászáró hol készül? Ha sehol, akkor kérjük a költségvetést ennek megfelelően javítani és a módosítást kiadni.

Ajánlatkérő válasza: Igen, a D épület összekötő folyosó felöli ajtó (É28-as terv). Az alaprajzon szereplő méret pontatlan. Kérjük, a konszignáció és az D épület módosított árazatlan költségvetése alapján árazzák be.

10. Az E-29 terv AB-12 (305x260 cm méretű) jelű szerkezete a kiadott alaprajzokon nem szerepel. Ez a nyílászáró hol készül? Ha sehol, akkor kérjük a költségvetést ennek megfelelően javítani és a módosítást kiadni.

Ajánlatkérő válasza: C épület, nyugati és keleti lépcsőház (É-09-es terv). Az E-10 terv C épület nyílászáró konszignáció tervben szerepel, az E-29-ben nincs ilyen. A C épület módosított költségvetési kiírás 19-es tétel „Fa és műanyag szerkezet” fül alatt.

11. Az E-29 terv AB-14 (180x90 cm méretű) jelű szerkezete a konszignáció szerint 3 db, a terveken azonban csak 2 db-t számoltunk. Ez a nyílászáró hol készül? Kérjük a költségvetést ennek megfelelően javítani és a módosítást kiadni.

Ajánlatkérő válasza: C épület ÉNY-i külső homlokzat (É-07-es terv). Az E-10 terv C épület nyílászáró konszignáció tervben (3db) szerepel, az E-29-ben nincs ilyen.

12. Az E-10 terv AB-04 (345x260 cm méretű) jelű szerkezete a konszignáció szerint 2 db, a terveken azonban csak 1 db-t számoltunk. Ez a nyílászáró hol készül? Kérjük a költségvetést ennek megfelelően javítani és a módosítást kiadni.

Ajánlatkérő válasza: A DK-i (É-07-es terv) és a DNY-i (É-06-os terv) homlokzaton látszik. Az alaprajzon szereplő méret pontatlan. Kérjük, a konszignáció és az C épület módosított árazatlan költségvetése alapján árazzák be.

13. Az E-02 terven a ÉK-i belső homlokzaton szerepel egy 1725x2450+1720x2600 mm-es szerkezet. Ez sem a költségvetésben, sem a konszignációban nem szerepel. Kérünk kiegészítő költségvetést kiadni és ebben szerepeltetni a kimaradt mennyiséget.


Ajánlatkérő válasza: Az E-10 terv C épület nyílászáró konszignáció tervben szerepel. ÜP-01 és ÜP-02 konszignáció és a C épület módosított árazatlan költségvetési kiírás 23-24-es tétel „Fa és műanyag szerkezet” fül alatt.

14. Az ajánlattételi felhívás nem tartalmazza a rendelkezésre álló keretösszeget. Van e lehetőség arra, hogy tájékoztatást kapjunk ezzel kapcsolatban?

Ajánlatkérő válasza: Nincs, a Kbt. 68. § (4) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatok bontásának megkezdése előtt ismertethető a rendelkezésre álló fedezet összege.

15. A „D” jelű épület konszignációs dokumentumában szereplő AB-02 konszignációs jellel ellátott nyílászáró méretei az alábbiak: 200 x 150 cm, míg a „D” jelű épület árazatlan költségvetésében a „Fa és műanyag szerkezet elhelyezése” rész, 7. tételében 180 x 130 méretekkkel rendelkezik ugyanazzal a konszignációval ellátott nyílászáró. Kérem tájékoztatni szíveskedjenek hogy melyik mérettel számoljunk a költségvetés kitöltése során.

Ajánlatkérő válasza: A konszignációs lap a megfelelő, a tételt a D épület módosított árazatlan költségvetésben pontosítottuk.



A fentiek alapján tájékoztatom, hogy a C és a D épület módosított árazatlan költségvetése Ajánlatkérő honlapján jelen levél megküldésével egyidejűleg elérhető.

Csatoltan megküldöm a 2017. március 27-én 10:00 órakor megtartott helyszíni bejárás jegyzőkönyvét.

Kérem, hogy ajánlata elkészítésekor szíveskedjen figyelembe venni a fent leírtakat.


Csatolva: Helyszíni bejárás jegyzőkönyv, 3 lap

Budapest, 2017. március 30.

Tisztelettel:

Dr. Práth-Lévai Erzsébet

Dr. Práth-Lévai Erzsébet
beszerzési és logisztikai képességtámogató
főigazgató-helyettes



JEGYZŐKÖNYV

Tárgy: „Épületenergetikai korszerűsítés a Magyar Honvédség Egészségügyi Központ – Honvédkórházban a KEHOP 5.2.1-15-2015-00005 azonosító számú projekt keretében” tárgyú, 6-12/VGH/KBT/BI/442/2017 azonosító számú beszerzési eljáráshoz kapcsolódó helyszíni bemutatás

Helyszín: MH Egészségügyi Központ, Balatonfüredi telephely „C és „D” jelű épület, 8230 Balatonfüred, Szabadság utca 5D (hrsz. 360/2)

Helyszínbejárás időpont: 2017.03.27. 10:00-12:00

Résztevők: csatolt jelenléti ív szerint

A helyszín bemutatása során az alábbiak kerültek megállapításra:

A tárgyi ajánlattételi felhívásra meghirdetett időpontra a jelenléti ív szerinti személyek jelentek meg. Ismertetésre kerültek az Ajánlattételi Felhívásban részletezett műszaki követelmények.


A helyszíni bejárás során bemutatásra kerültek a „C” és „D” jelű épület homlokzati nyílászárói. A résztvevők körbejárták az épületet, majd belülről is megtekintették a nyílászárókat, homlokzatokat. A résztvevők megtekintették a „D” jelű épület tetőszerkezetét és az összekötő folyosót, valamint az elektromos kapcsoló szekrényeket.

A helyszíni bejárást nem konzultációs jelleggel tartottuk meg, melyre tekintettel, a gazdasági szereplők a bejárás során megtekintették a teljesítés helyszínét, méréseket végeztek. Az ott tapasztaltakkal kapcsolatos kérdéseiket a Kbt 56. § (1) bekezdésének megfelelően kiegészítő tájékoztatás iránti kérés formájában tehetik fel, írásban, az Ajánlattételi Felhívásban megjelölt címre elektronikusan vagy faxon megküldött levélben.

Csatolva: Jelenléti ív

/2 lap/


Kmf.


Korbély Csaba ka.

Készült: 1 példányban

Egy pld.: 1 lap

Ügyintéző (tel.): Korbély Csaba ka. (tel: 56-210)



JELLENLÉTI ÍV

**Tárgy: "MH Egészségügyi Központ Balatonfüredi telephely C. és D. jelű épületek energiahatékonysági fejlesztéseinek kivitelezési feladatai a KEHOP 5.2.1-15-2015-00005 számú projekt keretében"
tárgyú helyszíni bejárás**

Időpont: 2017. március 27. 10:00

Név:	Cég megnevezése és címe:	Elérhetőség:	Aláírás:
Vercsei György János	Vercsei Kft 1182 Bp. Esz. T. 68/a	06209343492	
Lóránt Tamás	— — —	06308276688	
Bárdi Zoltán	— — —	06704332133	
Téplai József	— — —	305469565	
Rózi Árpád	— — —	308214318	
Bodó József	— — —	30/219-3046	
PATAKI PÉTER	FÉHŐRÉP KFT	309717311	
Mogyoró Csaba	KLH - MASTERS KFT	30/479 1409	
HÖRÖS KORNÉL	AKVA-PLAST KFT	84/322-178	
SZABÓ EDÉC	BEATEMI ZRT 1133 Bp. Ráig. Etele u. 10	1-414-4090	
BODÁCS ÁRPÁD	— — —	— — —	
MEVÁTH PÉTER	ST+C STÚDIÓ KFT	74-511833	
CHKE'S MAGYI	FRMCM	0620 9287 272	
Kovács Zoltán	HMEI Zrt - KLH - Masters Kft. Konz.	30/553-0049	

