

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

. számú példány

Nyt. szám: BI/459-96/2017

Gazdasági Szereplő**Székhelyén****Tárgy:** Kiegészítő tájékoztatás**Tisztelt Gazdasági Szereplő!**

A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárást folytat „*MH EK, Szanatórium utcai telephely Régi és Új kórházépületek energetikai fejlesztései*” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében tárgyban (beszerzési azonosító 6-15/VGH/KBT/459/2017).

Az eljárás során érkezett kérdésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:

1. Gazdasági Szereplő kérdése:

A 2017. április 19-én megküldött levelük értelmében az ajánlattételfelhívás az alábbiakban módosul: „Az építőanyagok minőségét az ÉMI által hitelesített minőségi megfelelőségi tanúsítványokkal kell igazolni, amelyek másolati példányaikat az ajánlathoz csatolni kell.”

2013. július 1-jétől a megfelelőségi nyilatkozatok felváltották a teljesítménynyilatkozatokat, amelyekben a gyártó felelősséget vállal azért, hogy az építési termék megfelel a nyilatkozatban rögzített és adatszerűen felsorolt teljesítményekre. Így a megfelelőségi tanúsítványok már lejártak és nem is hatályosak. Kérjük ajánlatkérő állásfoglalását, hogy megfelelő-e a teljesítménynyilatkozat benyújtása az ajánlat leadásakor?

Ajánlatkérő válasza:

A BI/459-39/2017 nyt.számú Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlattételi felhíváshoz tartozó Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum módosításra kerül.

2. Gazdasági Szereplő kérdése:

Továbbá a nyílászárók tekintetében minden egyes ablak/ajtó egyedileg gyártott szerkezet, amelyek nem rendelkeznek ÉMI által hitelesített minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal. Kérnénk pontosabb meghatározást.



Ajánlatkérő válasza:

A BI/459-39/2017 nyt.számú Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlattételi felhíváshoz tartozó Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum módosításra kerül.

3. Gazdasági Szereplő kérdése:

A kiadott árazatlan költségvetések pontos műszaki leírást tartalmaznak a beépítendő nyílászárókra /profilra, üvegezésre, vasalatra, kialakításra stb./, ezért hasonló hőátbocsátású tényezőjű ablakok jönnek ki, még különböző gyártó esetén is. Azonban az értékelési szempont táblázat olyan hőátbocsátási értékeket is pontoz, értékel ami a műszaki dokumentációban leírtakat nem elégíti ki. Vagyis ellentmondás van a dokumentációban leírtak és az értékelés között. Kérjük az ellentmondás feloldását, megerősítést, hogy csak olyan műszaki kialakítást fogadjanak el, amely a költségvetési paramétereknek felel meg, vagy bármilyen más mely az értékelési szempontokban szereplő valamely értéket nyújtja.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/459-40/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklete szerinti műszaki leírás és az 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetés módosításra kerül.

4. Gazdasági Szereplő kérdése:

A módosított Ajánlati felhívás 2. oldalán szereplő „Az értékelés szempontjából azonos szerkezeti elemek közül az kerül figyelembe vételre, amely a legkedvezőtlenebb minősítési értéket adja.”, mondatot nem értjük, mert nem egyértelmű mik azonos szerkezeti elemek /pl. nyílászárók esetén tok, üveg, vagy komplett ablak?/

Hogy értendő, hogy a legkedvezőbb minősítési értéket pontozzák? Például a különböző méretű ablakokat egymáshoz viszonyítva /ez esetben minden különböző méretű ablak esetén meg kellene jelölni az értéket?/, vagy tokot a tokhoz, vagy üveget az üveghez, de az abban az esetben jöhetne szóba ha eltérő profillal és üveggel gyártaná a Vállalkozó a különböző méretű nyílászárókat, amely nem életszerű.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/459-39/2017 nyt.számú Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlattételi felhíváshoz tartozó Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum módosításra kerül.

Tekintettel a beépítendő nyílászárók nagy számára és különböző méreteire, nehezen tipizálhatóak, ezért Ajánlatkérő, minden különböző méretű ablakra kéri a teljesítménynyilatkozatot.

Az értékelésnél a teljes nyílászáró szerkezetek (tokkal, üveggel) kerülnek összehasonlításra, a teljesítménynyilatkozatban szereplő értékek közül a legkedvezőtlenebbet vizsgálva.



5. Gazdasági Szereplő kérdése:

A módosított Ajánlattételi felhívásban rögzítésre került, hogy az ajánlat részeként a megjelölt építőanyagok megajánlott minőségét ÉMI által hitelesített minőségi megfelelőségi tanúsítvánnyal kell igazolni. A beépítésre kerülő egyedi nyílászárók esetén ilyen tanúsítványt nem lehet beadni, mivel minden méretű nyílászárót méret szerint egyenként kellene minősíteni ami nem kivitelezhető. A nyílászárók esetén csak alkotó elemekre értelmezhető a tanúsítvány nyújtása. Megjegyezzük továbbá, hogy jelenleg semmilyen előírás nem tartalmazza, hogy a termékeknek ÉMI megfelelőségi tanúsítvánnyal kell rendelkeznie, bármilyen uniós akkreditált labor által kiadott megfelelőségi tanúsítvány elfogadható, illetve az egyedi termékeknel pl. nyílászárók a gyártó által kiállított megfelelőségi nyilatkozatot el kell fogadni. Kérjük felülvizsgálni a módosítás szerinti minőségtanúsítás követelményét illetve megjelölni hogyan kell ajánlatban a hőátbocsátási tényezőkre vonatkozó adatokat benyújtani.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/459-39/2017 nyt.számú Ajánlattételi felhívás, valamint az Ajánlattételi felhíváshoz tartozó kiegészítő közbeszerzési dokumentum módosításra kerül.

6. Gazdasági Szereplő kérdése:

A 2. részajánlati körre vonatkozó értékelési táblázatban megjelöli, hogy az ablakokra, illetve ajtókra milyen minőségi szintre mennyi pontot ad. Azt azonban nem határozza meg, hogy az egész ajánlatra vonatkozóan hogy képezi az összpontszámot, hiszen ablakfelület százszoros mennyiségű az ajtóhoz képest, így nyilvánvalóan az ablakok hőátbocsátási tényezője két nagyságrenddel fontosabb az épület egésze szempontjából. Létezik, hogy ugyanolyan mértékben veszi figyelembe Megrendelő az ajtók hőátbocsátási értékét, mint az ablakokét?

Ajánlatkérő válasza:

Igen, ugyanolyan mértékben veszi figyelembe az ajtók hőátbocsátási értékét, mint az ablakokét.

Tájékoztatom, hogy a módosított árazatlan költségvetés és a módosított műszaki leírás a <http://honvedelmibeszeres.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalra feltöltésre kerül.

Kérem, hogy ajánlata elkészítésekor szíveskedjen figyelembe venni a fent leírtakat.

Budapest, 2017. április 27.

Tisztelettel:

Dr. Práth-Lévai Erzsébet
Dr. Práth-Lévai Erzsébet

beszerzési és logisztikai képességtámogató
 főigazgató-helyettes



[Handwritten signature]

Készült 1 példányban

Egy példány: 4 oldal / 2 lap

Ügyintéző (tel.): Oláh Klára ka. (25-473)