

RÉSZVÉTELI DOKUMENTÁCIÓ

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020”

tárgyú beszerzési eljáráshoz

Eljárás azonosító: 6-102/LK/Vbt/ÉBSZI/37/2018

ÁLTALÁNOS RENDELKEZÉSEK

Az ajánlatkérőnek jelen Részvételi dokumentáció (továbbiakban: Dokumentáció) kiadásával az a célja, hogy a versenysemlegesség lehető legteljesebb biztosításával minden részvételre jelentkezőnek lehetővé tegye a sikeres részvételre jelentkezést. Ezen cél elérése érdekében a jelen Dokumentáció - megfelelően csoportosítva, akár ismételve is - tartalmazza azokat az adatokat és tényeket, melyek elősegíthetik a fenti célt.

Jelen Dokumentáció az ÉBSZI/37-14/2018. számon megjelent Részvételi felhívás közzétételével indult, a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (továbbiakban: Vbt.) 71. § szerinti tárgyalásos védelmi beszerzési eljárás részvételi szakaszához készült.

A részvételi felhívásban nem szabályozott kérdésekben jelen Dokumentáció rendelkezései az irányadóak és kötelezőek a részvételi jelentkezés összeállítására és benyújtására vonatkozóan.

Részvételre jelentkező a Részvételi dokumentációt a beszerzes@hm.gov.hu email címen igényelheti Ajánlatkérőtől az alábbi adatok megadásával:

Részvételre jelentkező, vagy a részvételre jelentkezésben megjelölt alvállalkozó cég pontos neve, telephelye, adószáma, levelezési címe, email címe, telefon és fax száma, a cégjegyzésre jogosult neve.

A Dokumentációt a Védelmi és Vbt. 34. § (2) bekezdése alapján részvételi jelentkezésenként legalább egy részvételre jelentkezőnek vagy a részvételi jelentkezésben megnevezett alvállalkozónak át kell vennie vagy elektronikus úton el kell érnie és ennek igazolására a fenti tájékoztató levelet meg kell küldenie Ajánlatkérő részére a részvételi jelentkezési határidő lejártáig.

A VÉDELMI BESZERZÉSI ELJÁRÁS RÉSZVÉTELI SZAKASZÁRA VONATKOZÓ ÁLTALÁNOS KÖVETELMÉNYEK ÉS INFORMÁCIÓK A RÉSZVÉTELRE JELENTKEZŐK RÉSZÉRE

I. A Dokumentáció teljessége és pontossága

A gazdasági szereplő, Részvételre jelentkező felelős azért, hogy ellenőrizze a Dokumentáció teljes átvételét.

Ajánlatkérő semmilyen kifogást sem fogad el, amelynek indoka az, hogy a gazdasági szereplő, Részvételre jelentkező elmulasztotta a Dokumentáció valamely részének átvételét. A gazdasági szereplőnek, Részvételre jelentkezőnek saját műszaki kompetenciája alapján kötelessége megbizonyosodni részvételi jelentkezése benyújtásáig arról, hogy a megvalósítandó feladatokhoz szükséges minden információ rendelkezésére áll, és részvételi jelentkezésének elfogadása esetén képes a feladat teljes körű megvalósítására a megkötött szerződésben szereplő feltételek mellett. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésének beadásával egyben elismeri, hogy minden – a megvalósításhoz szükséges – információ rendelkezésére állt, a Dokumentáció szakmai kompetenciája birtokában megvizsgálta és a benne megfogalmazott feladatokat megvalósításra alkalmasnak találta.

Minden, Részvételre jelentkező írásban nem észrevételezett, a Dokumentációban esetlegesen előforduló pontatlanságból, vagy annak hibája miatt felmerülő műszaki szükségességből adódó szükséges feladat elvégzésének költsége részvételre jelentkezőt terheli, e többletköltségei ajánlatkérő által történő megtérítésére nem tarthat igényt. Kivételt képeznek ez alól ajánlatkérő által írásban elrendelt, vagy egyértelműen ajánlatkérő részéről a szerződéskötést követően elkövetett hibákból, illetve vis maiorból adódó többletköltségek, továbbá a Vbt.-ben meghatározott esetek körében felmerült esetleges költségek. Ajánlatkérő azonban felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy ezen esetekben is a Vbt.-ben foglaltak szerint kell eljárni.

II. A részvételi jelentkezés költségei

A részvételi jelentkezés elkészítésével és benyújtásával kapcsolatos összes költséget az Részvételre jelentkezőnek kell viselnie. A Részvételre jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a Dokumentációban kifejezetten megadott jogcímen kívül, egyéb — így különösen anyagi — igény érvényesítésére. A védelmi beszerzési eljárás eredményes, vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül az ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye, kivéve a Vbt. 167. § (2) bekezdésében foglalt esetet.

Az ajánlatkérő kifejezetten nyilatkozik, hogy a részvételi jelentkezések elkészítésével kapcsolatosan a Részvételre jelentkezőknek semmiféle — esetleges jövőbeni — térítésre nem kötelezhető, kivéve a Vbt. 167. § (2) bekezdésben foglalt esetet.

Az ajánlatkérő a benyújtott részvételi jelentkezéseket nem szolgáltatja vissza sem egészben, sem részeiben, azokat nem bontja meg, az iratokat a Vbt. 26. § (2) bekezdése szerint kezeli.

III. A védelmi beszerzési eljárás nyelve:

A Vbt. 2. § (4) bekezdése alapján az eljárás nyelve a magyar. Ennek megfelelően a részvételi jelentkezést magyar nyelven kell beadni. Az eljárás során mindennemű levelezés és szóbeli kapcsolattartás magyar nyelven történik. A magyar nyelv a szerződés hivatalos nyelve is. Joghatás csak a magyar nyelven benyújtott iratokhoz, okmányokhoz fűződik. Szükség esetén a Részvételre jelentkező gondoskodjon megfelelő tolmács, fordító biztosításáról saját felelősségére és költségére.

Részvételre jelentkező a nem magyar nyelven készült okmányról magyar nyelvű „felelős” fordítást köteles csatolni a nem magyar nyelven készült okmányt követően. Ennek hiányában az Ajánlatkérő ezen dokumentumok tartalmát nem veszi figyelembe.

Ajánlatkérő a „felelős” fordítás alatt azt érti, hogy az adott fordítást vagy hivatalos fordító készítette és a megfelelő módon hitelesítette, vagy Részvételre jelentkező készítette és cégszerű aláírással hitelesítette, de tartalmáért mindkét esetben Részvételre jelentkező felelős.

IV. Közös részvételre jelentkezők

A közös részvételi jelentkezésre vonatkozó szabályokat a Vbt. 10. §-a tartalmazza.

Több részvételre jelentkező közösen is nyújthat be részvételi jelentkezést. Közös részvételre jelentkezés esetén elegendő, ha az Részvételre jelentkezők egyike veszi át a Dokumentációt. Amennyiben közös részvételi jelentkezésre kerül sor, akkor Részvételre jelentkezők kötelesek becsatolni egymás közötti megállapodásukat másolatban, amely legalább a következőket tartalmazza:

- A részvételi jelentkezés tárgyát;
- A közös részvételre jelentkezők megnevezést és a közös részvételre jelentkezők tagjait (cégnév, székhely);
- A közös részvételre jelentkezők vezető tagjának megjelölését;
- A közös részvételre jelentkezők képviselőjére jogosult megnevezését, valamint a részére adott meghatalmazást;
- A közös részvételre jelentkezők egyetemleges felelősségvállalását a szerződéses kötelezettségek teljesítésére amennyiben, mint nyertes közös ajánlattevők kiválasztásra kerülnek;
- Közös részvételre jelentkezők tagjai között, a védelmi beszerzési eljárással kapcsolatos hatáskörök bemutatását;
- A szerződés teljesítése vonatkozásában a közös részvételre jelentkezők közötti feladatok megosztásának ismertetését.

A közös részvételre jelentkezők megállapodásának az alábbi követelményeket is ki kell elégítenie:

- Felfüggesztő (hatályba léptető), illetve bontó feltétel nélküli;
- A szerződés hatálya beálltának vagy megszűntének valamely időponthoz kötése nélküli, továbbá;

- Harmadik személy beleegyezéséhez, illetve hatóság jóváhagyásához való kötése nélküli
- a megállapodásnak a közös részvételre jelentkezők valamennyi tagjának az aláírásával hatályba kell lépnie.

V. A részvételi jelentkezések kidolgozásának feltételei

A részvételi jelentkezést A4 formátumú lapokon, egy kötetben összeállítva, 1 papír alapú példányban, roncsolás mentesen nem bontható kötésben kell benyújtani. A részvételi jelentkezést a papír alapú példánnyal megegyező elektronikus (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például pdf. file) adathordozón is be kell nyújtani. Amennyiben eltérés van a papír alapú részvételi jelentkezés és az elektronikus adathordozón benyújtott részvételi jelentkezés között, Ajánlatkérő a papír alapút tekinti mérvadónak.

A lapokat folyamatosan, (valamennyi információt tartalmazó oldalt) sorszámmal kell ellátni, a részvételi jelentkezést javítások és beszúrások nélkül kell elkészíteni. Az A/4 méretnél nagyobb formátumú lapokat a műszaki rajz előírásai szerint A/4 méretűre kell hajtogatni és a részvételi jelentkezéshez mellékeltként kell csatolni.

A részvételi jelentkezést zárt borítékban kell benyújtani. A borítékot a Részvételre jelentkező részéről aláírásra jogosult személy aláírásával és cégbélyegzőjével hitelesítve kell lezárni, és az alábbi feliratot kell feltüntetni rajta:

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.” tárgyú beszerzési eljáráshoz,

Eljárás azonosító: 6-102/LK/Vbt/ÉBSZI/37/2018

”CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ”

A borítékon szükséges a részvételi határidő feltüntetése is.

A beszerzés azonosítót a részvételi jelentkezésen és valamennyi – az eljáráshoz tartozó – dokumentumon fel kell tüntetni.

A részvételi jelentkezést valamennyi, információt tartalmazó oldalszámot is feltüntető tartalomjegyzékkel, valamint az 1. számú melléklet szerinti Felolvasólappal kell ellátni.

A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi felhívásban, a jelen Dokumentációban, valamint a Vbt.-ben meghatározott dokumentumokat, nyilatkozatokat, igazolásokat.

A Részvételre jelentkező által benyújtott minden saját nyilatkozatot, valamint a részvételi jelentkezés teljes anyagának minden tartalommal bíró oldalát a Részvételre jelentkező részéről aláírásra jogosult személy aláírásával hitelesíteni kell.

VI. Üzleti titok

A Vbt. 52. § (1) bekezdésében foglaltak alapján az Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezésében valamint az 57. § szerinti indokolásban elkülönített módon elhelyezett, az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény 1. §-a szerinti üzleti titkot tartalmazó iratok nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Az üzleti titkot tartalmazó iratokat úgy kell elkészíteni, hogy azok az üzleti titok védelméről szóló törvény rendelkezéseire figyelemmel kizárólag olyan információkat tartalmazzanak, amelyek nyilvánosságra hozatala az üzleti tevékenység végzése szempontjából aránytalan sérelmet okozna, továbbá ne tartalmazzanak a (2) és (3) bekezdés szerinti elemeket.

A Vbt. 52. § (2)-(3) bekezdése alapján az ajánlattevő nem tilthatja meg nevének, címének, székhelyének, lakóhelyének, valamint olyan ténynek, információnak, megoldásnak vagy adatnak a nyilvánosságra hozatalát, amely a Vbt. 61. § szerint meghatározott értékelési szempont alapján értékelésre kerül, de az ezek alapjául szolgáló – a (3) bekezdés hatálya alá nem tartozó – részinformációk, alapadatok, így különösen az árazott költségvetés nyilvánosságra hozatalát megtilthatja. Nem korlátozható vagy nem tiltható meg üzleti titokra hivatkozással olyan tény, információ, megoldás vagy adat nyilvánosságra hozatala, amely a közérdekű adatok nyilvánosságára és a közérdekből nyilvános adatra vonatkozó, külön törvényben meghatározott adatszolgáltatási és tájékoztatási kötelezettség alá esik.

Abban az esetben, ha Részvételre jelentkező titokra hivatkozással a részvételi jelentkezés valamely részének nyilvánosságra hozatalát megtiltja, akkor részvételi jelentkezéséhez nyilatkozatot szükséges csatolnia a tekintetben, hogy az üzleti titkot tartalmazó iratok a részvételi jelentkezés melyik oldalától kezdődődően és melyik oldaláig bezárólag kerültek csatolásra.

VII. Kiegészítő tájékoztatás

A Vbt. 41. § alapján bármely gazdasági szereplő, aki az adott beszerzési eljárásban részvételre jelentkező lehet - a megfelelő részvételi jelentkezés érdekében - a részvételi felhívásban, a dokumentációban vagy a kiegészítő iratokban foglaltakkal kapcsolatban írásban kiegészítő, értelmező tájékoztatást kérhet az ajánlatkérőtől a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb tíz nappal.

A kiegészítő tájékoztatást a kérés beérkezését követően ésszerű határidőn belül, de a részvételi határidő lejárta előtt legkésőbb hat nappal kell megadni.

Ajánlatkérő - amennyiben úgy ítéli meg, hogy a későn érkezett kérdés megválaszolása a megfelelő részvételre jelentkezéshez szükséges és a válaszadáshoz nem áll megfelelő idő rendelkezésre – akkor élhet a Vbt. 38. § (1) bekezdésben foglaltak szerint a részvételi határidő meghosszabbításának lehetőségével. A gazdasági szereplő kizárólagos felelőssége, hogy a kiegészítő tájékoztatásra vonatkozó kérelmek idejében megérkezzenek fax vagy kézbesítő útján az Ajánlatkérő címére.

Részvételre jelentkező a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelemben foglalt kérdéseit a kiegészítő tájékoztatás iránti kérelem előterjesztésével egyidejűleg, a kiegészítő

tájékoztatás mielőbbi megadása érdekében szíveskedjen elektronikus úton a beszerzes@hm.gov.hu e-mail címre (word formátumban is) egyaránt eljuttatni.

VIII. A részvételi jelentkezések benyújtása

A részvételi jelentkezéseket a Részvételi felhívás 10. a.) pontjában szereplő határidőre, az alábbi címre kell benyújtani:

Személyes benyújtás esetén:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
1134 Budapest Dózsa György út 51. II. épület földszint 17.
HM VGH Közbeszerzési Okmány Átvevő helyiség

(Ajánlatkérő felhívja a tisztelt Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Dokumentáció jelen pontjában megjelölt helyre történő leadása a részvételi jelentkezések beérkezésének időpontja. A megjelölt helyre történő beléptetés időt igényel, ezért a beléptetés időigényét figyelembe venni szíveskedjenek. A részvételi jelentkezések benyújtásának pontos időpontja az átvételi helyiségben elhelyezett, közép európai idő szerint beállított óra alapján kerül megállapításra.)

Részvételi jelentkezések leadása: Munkanapokon 08.00-12.00 között, részvételi határidő napján az részvételi határidőig.

A részvételi jelentkezések beérkezése során az átvevő az átvétel pontos időpontját (közép-európai idő szerint beállított óra alapján) rávezeti az Részvételi Jelentkezést tartalmazó zárt borítékra, ami igazolja az átvételt.

Postai feladás esetén:

Honvédelmi Minisztérium Védelemgazdasági Hivatal
1555 Budapest Pf.: 74.

Amennyiben részvételi jelentkezését Részvételre jelentkező postai úton küldi meg Ajánlatkérő részére minden esetben a fenti postacímét használja.

A személyes, és a postai úton történő benyújtás esetén is a borítékon (csomagon) minden esetben fel kell tüntetni:

- Ajánlatkérő nevét és címét;
- A részvételi jelentkezés tárgyát (eljárás megnevezését);
- A beszerzési azonosítószámot;
- A Részvételre jelentkező cégbejegyzési okmányokban szereplő nevét és székhelyét,
- A részvételi jelentkezés határidejét, valamint
- A következő megjegyzést: „CSAK BIZOTTSÁGILAG BONTHATÓ!”

Amennyiben a boríték/csomag nincs lezárva és a fentieknek megfelelő jelölésekkel ellátva, az ajánlatkérő nem vállal felelősséget a részvételi jelentkezés elirányításáért, vagy idő előtti/utáni felbontásáért.

Ajánlatkérő felhívja Részvételre jelentkező figyelmét arra, hogy amennyiben részvételi jelentkezését postai úton küldi meg, úgy vegye figyelembe, hogy a HM belső elosztási

ügyrendjéből adódóan a részvételi jelentkezésnek a postafiókból az Ajánlatkérőhöz történő megérkezése akár több munkanapot is igénybe vehet.

Ajánlatkérő a részvételi jelentkezést akkor tekinti határidőre benyújtottnak, ha az a részvételi határidőre és jelen pontban megadott – a benyújtási módnak megfelelő – címre beérkezett.

A késve beérkező részvételi jelentkezések érvénytelenek. Postai úton történő megküldés esetében a küldemény elvesztéséből, késedelmes kézbesítéséből származó valamennyi kockázat kizárólag a Részvételre jelentkezőt terheli.

IX. A részvételi jelentkezésekkel kapcsolatos hiánypótlás és felvilágosítás kérése

A részvételi jelentkezések elbírálása során az ajánlatkérő írásban és a többi Részvételre jelentkező egyidejű értesítése mellett, határidő megadásával hiánypótlást és felvilágosítást kérhet a Részvételre jelentkezőtől a Vbt. 56. §-a alapján.

Ajánlatkérő a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás nyújtásának lehetőségét a Vbt. 56. § - a szerint biztosítja azzal, hogy a Vbt. 56. § (6) bekezdése szerinti korlátozást nem alkalmazza új gazdasági szereplők bevonása esetén.

X. Részvételre jelentkező a részvételi jelentkezés részeként nyújtja be az alábbi dokumentumokat és nyilatkozatokat:

1. A részvételi jelentkezéshez csatolni kell a részvételi jelentkezésben szereplő nyilatkozatokat aláíró, a Részvételre jelentkező és az alkalmasság igazolásában résztvevő gazdasági szereplő írásbeli képviselőre jogosult személy (cég esetében a cégjegyzésre jogosult) aláírási címpéldányát vagy ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás mintáját. Amennyiben a részvételi jelentkezést nem az írásbeli képviselőre jogosult személy írja alá, akkor az adott személy(ek)nek a részvételi jelentkezés aláírására vonatkozó, a meghatalmazott aláírás mintáját is tartalmazó, a képviselőre jogosult általi, cégszerű aláírással ellátott meghatalmazását is szükséges csatolni.
2. Részvételre jelentkezőnek folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében, a részvételi jelentkezéséhez csatolnia kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást.
3. Részvételre jelentkező részvételi jelentkezésében nyújtja be a Dokumentáció 3. számú melléklete szerinti nyilatkozatokat.

XI. További információk

Ajánlatkérő a Vbt. 55. § (3) bekezdése alapján az ajánlatkérő a részvételi jelentkezéseket köteles a lehető legrövidebb időn belül elbírálni. Ha a részvételi felhívásban feltüntetett

ajánlattételi felhívás megküldésének időpontjáig a bírálatot nem tudja befejezni, minden részvételre jelentkezőnek egyidejűleg értesítést küld az ajánlattételi felhívás megküldésének - annak eredeti időpontjától számított hatvan napnál nem későbbi - új időpontjáról, és a részvételi szakasz eredményéről ezt megelőzően kell a részvételre jelentkezőket értesíteni.

Ajánlatkérő a Vbt. 64.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint a részvételi jelentkezések elbírálását követően a lehető leghamarabb, de legkésőbb három munkanapon belül az eljárás eredményéről vagy eredménytelenségéről szóló írásbeli Összegezést küld a Részvételre jelentkezőknek.

Ajánlatkérő felhívja a Részvételre jelentkezők figyelmét, hogy a Részvételre jelentkezők nem tehetnek ajánlatot. Az ajánlatot tartalmazó Részvételi jelentkezés Vbt. 58. § (3) bekezdése alapján érvénytelen.

Ajánlatkérő az érvényes részvételre jelentkezést benyújtó Részvételre jelentkezők részére helyszíni bejárást biztosít. A helyszíni bejárási időpontja és helye az érvényes részvételre jelentkezést benyújtó Részvételre jelentkezők részére a kiküldésre kerülő Ajánlattételi felhívásban kerül meghatározásra.

XII. Értékelési szempontok és módszer

Ajánlatkérő az ajánlatokat a Részvételi felhívás 5. pontjában szereplő értékelési részszerzőpontokat a Vbt. 61. § (2) bekezdés b) pontja alapján „összességében legelőnyösebb ajánlat” elve alapján az alábbiak szerint értékeli:

Ajánlatkérő tárgyi eljárás esetében az ajánlatokat az eljárás ajánlattételi szakaszában a Vbt. 61. § (2) bekezdés b) pontja alapján „összességében legelőnyösebb ajánlat” elve alapján értékeli az alábbiak szerint:

Részszerzőpontok		Súlyszám
1.	Éves karbantartási díj (mindösszesen nettó ár, Ft.)	8
2.	Kiszállási költség rendkívüli meghibásodás esetén (Ft/km)	0,5
3.	Óradíj rendkívüli meghibásodás esetén (Ft/óra)	0,5
4.	Rendkívüli meghibásodáshoz kapcsolódó alkatrészárak	0,5
5.	Többlet jótállás időtartama (hónap)	0,5

A pontszámok számítása során a keletkező törtszámok kerekítése a kerekítés szabályai szerint kettő tizedes jegyig kerül elvégzésre.

Ajánlatkérő az egyes tartalmi elemekre adott értékelési pontszámot megszorozza a súlyszámmal, a szorzatokat pedig ajánlatonként összeadja. Az értékeléskor adható maximum pontszám 100 pont. Az az ajánlat az összességében legelőnyösebb, amelynek az összpontszáma a legnagyobb.

Ha több ajánlatnak azonos az összpontszáma az az ajánlat minősül az összességében legelőnyösebbnek, amely alacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmaz.

Azonos ellenszolgáltatás esetében Ajánlatkérő sorsolás alapján választja ki az összességében legelőnyösebb Ajánlatot.

Az eljárás nyertese az az Ajánlattevő, aki az Ajánlatkérő részére az ajánlati felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott feltételek alapján, valamint az értékelési szempontok szerint a legkedvezőbb érvényes ajánlatot tette.

Az ajánlatok részszerpontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és felső határa: 0 -10.

A módszer (módszerek) ismertetése, amellyel az ajánlatkérő megadja az egyes részszerpontok szerinti pontszámok közötti pontszámot:

1. részszerpont: Éves karbantartási díj (mindösszesen nettó ár, Ft.)

Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a minösszesen nettó árat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

A többi ajánlat pontszámát a Közbeszerzési Hatóság által kibocsátott (a Nyertes Ajánlattevő kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló) útmutató (2016. évi 147. szám) 1. sz. melléklet A.1.ba) pontja szerinti fordított arányosítás módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján:

$$P = A_{\text{legjobb}} / A_{\text{vizsgált}} (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P: a vizsgált ajánlati elem adott szempontra vonatkozó pontszáma

P_{max}: a pontskála felső határa, azaz 10

P_{min}: a pontskála alsó határa, azaz 0

A_{legjobb}: a legelőnyösebb ajánlat tartalmi eleme

A_{vizsgált}: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

2. részszerpont: Kiszállási költség rendkívüli meghibásodás esetén (Ft/km)

Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a kilométerenként megadott kiszállási árat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

A többi ajánlat pontszámát Ajánlatkérő az 1. részszerpontnál megadott módon számítva értékeli.

3. részszerpont: Óradíj rendkívüli meghibásodás esetén (Ft/óra)

Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a rendkívüli meghibásodás esetére megadott óradíjat, mint árat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

A többi ajánlat pontszámát Ajánlatkérő az 1. részszerpontnál megadott módon számítva értékeli.

4. részszerpont: Rendkívüli meghibásodáshoz kapcsolódó alkatrészárak (mindösszesen nettó ár, Ft.)

Ajánlati ár esetében Ajánlatkérő a minösszesen nettó árat értékeli. A legalacsonyabb ellenszolgáltatást tartalmazó ajánlat kap 10 pontot.

A többi ajánlat pontszámát Ajánlatkérő az 1. részszerpontnál megadott módon számítva értékeli.

5. részszerpont: Többször jótállás időtartama (hónap):

A teljes körű jótállás alapértéke 12 hónap az elvégzett munkálatokra a munkálat befejezésétől számítva.

Ajánlattevő 12 és 36 hónap közötti megajánlásokat tehet. A legalacsonyabb (12 hó) jótállást tartalmazó ajánlat 0 pontot, a legmagasabb (36 hó és a fölötti) időtartamú teljes körű jótállást tartalmazó ajánlat, mint legkedvezőbb megajánlás kap 10 pontot. Ajánlattevő a teljes jótállási időtartamot köteles feltüntetni a Felolvasólapon.

A többi ajánlat pontszámát a Miniszterelnökség a Kbt. 77. § (1) bekezdése szerinti legkedvezőbb szint, illetve legkedvezőtlenebb elvárás meghatározása tekintetében készített útmutatója – <http://www.kozbeszerzes.hu/cikkek/miniszterelnoksegi-utmutatok> – szerinti módszerével számítja Ajánlatkérő az alábbi képlet alapján:

$$P_{\text{vizsgált}} = (A_{\text{vizsgált}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) / (A_{\text{legkedvezőbb}} - A_{\text{legkedvezőtlenebb}}) \times (P_{\text{max}} - P_{\text{min}}) + P_{\text{min}}$$

P : a vizsgált ajánlati elem adott szerpontra vonatkozó pontszáma

P_{max} : a pontskála felső határa, azaz 10

P_{min} : a pontskála alsó határa, azaz 0

$A_{\text{legkedvezőbb}}$: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőbb érték, amire a maximális pontszámot adja

$A_{\text{legkedvezőtlenebb}}$: az ajánlatkérő által a Kbt. 77. § (1) bekezdése alapján meghatározott legkedvezőtlenebb érték, amire a minimális pontszámot adja

$A_{\text{vizsgált}}$: a vizsgált ajánlat tartalmi eleme

XIII. A részvételi jelentkezés részeként benyújtandó igazolások, nyilatkozatok jegyzéke

- A Részvételi felhívás 19. a) 1. pontjában és a Dokumentáció X. pontjában előírt dokumentum – *aláírási címpéldány, adott esetben meghatalmazás;*
- A Részvételi felhívás 11. pontjában előírt hadiipari tevékenység végzéséhez szükséges engedély (eredeti vagy közjegyző által hitelesített példány)
- A Részvételi felhívás 19. a) 2. pontjában és a Dokumentáció X. pontjában előírt Kötelező nyilatkozatok – *Dokumentáció 3. sz. melléklet 1. sz. minta;*
- Nyilatkozat a Részvételi felhívás 11. pontja szerinti kizáró okokról Részvételre jelentkező vonatkozásában – *Dokumentáció 3. sz. melléklet 2-5. sz. minták;*
- Alvállalkozó és Kapacitást nyújtó szervezet igénybe vételére vonatkozó nyilatkozat – *6-7. sz. minta*
- Nyilatkozat a Részvételi felhívás 11. pontja szerinti kizáró okokról az alvállalkozó(k) vonatkozásában – *Dokumentáció 3. sz. melléklet 8. sz. minta;*
- Vbt. 51. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozat – *9. sz. minta*
- Átláthatósági nyilatkozat – *Dokumentáció 3. sz. melléklet 10. sz. minta;*
- A Részvételi felhívás 12. a) pontjában előírtak szerinti – *P1.) pénzügyi-gazdasági alkalmassági követelmény – igazolása*
- A Részvételi felhívás 12. b) pontja szerinti – *M1.) műszaki-szakmai alkalmassági követelmény – igazolása; 11. sz. minta*

- A Részvételi felhívás 12. b) pontja szerinti – M2.) műszaki-szakmai alkalmassági követelmény – igazolása;
- A Részvételi felhívás 12. b) pontja szerinti – M3.) műszaki-szakmai alkalmassági követelmény – igazolása; 12. sz. mita

Jelen Dokumentáció mellékletei:

1. sz. melléklet: Felolvasólap (1 lap)
2. sz. melléklet: Műszaki követelmények (16 lap)
3. sz. melléklet: Nyilatkozatok (.... lap)

Budapest, 2018. november 9 - é n

Fodor Péter dandártábornok
főigazgató



1. sz. melléklet az ÉBSZI/37-15/2018. nyt. számhoz

FELOLVASÓLAP (MINTA)

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020”

tárgyú beszerzési eljárásban

Részvételre Jelentkező (közös
részvételre jelentkezés esetén a Közös
Részvételre Jelentkezők) neve(i):

Részvételre Jelentkező címe:

Részvételre Jelentkező telefonszáma:

Részvételre Jelentkező telefaxszáma:

Részvételre Jelentkező e-mail címe:

Kapcsolattartó neve:

Kelt:

cégszerű aláírás

MŰSZAKI KÖVETELMÉNYEK

„„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020”

tárgyú beszerzési eljárásban

1. A szolgáltatás rendeltetése

1.1. Biztosítsa a Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét) és a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok) repülőterein üzemelő üzemanyag tárolótartályok és azok kapcsolódó technológiai rendszereinek, üzemanyag adalékoló és kiadó berendezéseinek folyamatos működését.

A Magyar Honvédség érintett objektumai.

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, 6000 Kecskemét, Reptéri út. 4.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, 5008 Szolnok, Kilián út.1.

1.2. Az 1.1. pontban leírtak érdekében az Ajánlattevő feladatai a következők:

1.2.1. A Magyar Honvédség 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét) és a Magyar Honvédség 86. Szolnok Helikopter Bázis (Szolnok) repülőterein üzemelő üzemanyag tárolótartályainak és azok kapcsolódó technológiai rendszereinek, üzemanyag adalékoló és kiadó berendezéseinek folyamatos működésének biztosítása, rendszeres javító karbantartása, szintmérő szondáinak és átfolyásmérőinek hitelesítése, a hajtóanyag tárolótartályok felülvizsgálata, javítása.

1.2.2. Az MH Logisztikai Központ (továbbiakban MH LK) külön megrendelése alapján az 2.2. pontokba tartozó rendszerekhez, technológiákhoz kapcsolódó rendkívüli javítási, bontási feladatok végrehajtása.

1.3. Karbantartás

1.3.1. A 2000. évi C. törvény a számvitelről az alábbiakban fogalmazza meg a karbantartás fogalmát: „Karbantartás: a használatban lévő tárgyi eszköz folyamatos, zavartalan, biztonságos üzemeltetését szolgáló javítási, karbantartási tevékenység, ideértve a tervszerű megelőző karbantartást, a hosszabb időszakonként, de rendszeresen visszatérő nagyjavítást, és mindazon javítási, karbantartási tevékenységet, amelyet a rendeltetésszerű használat érdekében el kell végezni, amely a folyamatos elhasználódás rendszeres helyreállítását eredményezi”.

1.3.2. Ez a bevezetésben szereplő technológiai rendszerek, és elemek esetében azt jelenti, hogy a karbantartónak (jelen esetben az Ajánlattevőnek) a szerződésben meghatározott időintervallumon belül (negyedév, félév) folyamatosan (amennyiben szükséges, akár többszöri kiszállással) biztosítani kell azok rendeltetésszerű működését.

1.3.3. A karbantartás során felhasznált anyagokat és alkatrészeket (a 10 évnél régebben beépített szivattyú aggregátok és átfolyásmérők részegységei; elzárószerelvények kivételével, belekalkulálva a karbantartás költségeibe) az Ajánlattevő köteles beszerezni és biztosítani.

1.3.4. Az Ajánlattevő a szerződéskötést követően 30 napon belül biztosítson a szaklétesítmények üzemeltetéséhez kritikus fontosságú alkatrészeket. Ajánlatkérő kritikus fontosságú alkatrészeknek tekinti mindazon alkatrészeket, amelyek a biztonságos működéshez elengedhetetlenül szükségesek.

1.3.5. Ajánlatkérő különösen az alábbi alkatrészeket tekinti kritikus fontosságú alkatrészeknek:

Megnevezés
Dickow szivattyúegység
Sihi szivattyúegység
KRZ I JH 80/260 szivattyúegység
KRZ I JH 100/280 szivattyúegység
Szűrőbetét FWA-1500 szűrőházhoz
Szűrőbetét FF-1000 szűrőházhoz
Fischer nyomáshatároló szelep
Carter cseppmentes töltőfej
Nyomáshullám-elnyelő berendezés membrán
Nyomáshullám-elnyelő berendezés túszelep

1.3.6. A szaklétesítmények üzemeltetéséhez kritikus fontosságú alkatrészekből Ajánlattevő köteles olyan mennyiséget készletezni, amennyi felhasználásával képes az eseti javítási munkálatok megkezdésére a bejelentést követő 24 órán belül. A kritikus alkatrészek készletezését az MH LK Ajánlattevő előzetes tájékoztatását követően jogosult ellenőrizni és az ellenőrzésről jegyzőkönyvet vezetni. A felhasznált alkatrészeket Ajánlattevő köteles a felhasználást követő 10 munkanapon belül pótolni.

1.3.7. Amennyiben a fenti táblázatban szereplő kritikus fontosságú alkatrészek a szerződéskötést követő 30 napon belül nem állnak rendelkezésre, vagy azok felhasználását követő 10 munkanapon belül nem kerülnek pótlásra Ajánlattevő a fenti táblázatban szereplő alkatrészek beszerzéséig késedelmi kötbért köteles fizetni. A kötbér alapja a késedelmes teljesítéssel érintett alkatrész nettó értéke, mértéke annak 1%-a/nap.

1.3.8. Ajánlattevő köteles elvégezni a munkálatokat (a föld alatti tartályokra vonatkozó munkálatok kivételével) a megkezdést követő 48 órán belül.

2. Általános feltételek, műszaki információk

2.1. Az Ajánlattevők felkészültségüket az alábbiakban felsorolt dokumentum másolatokkal és adatokkal kötelesek igazolni:

2.1.1. Ajánlattevőre vonatkozó feltételek:

Részvételi felhívás 19. a.) 3. pontja szerint.

2.1.2. Személyekre vonatkozó feltételek:

Részvételi felhívás 12. b.) M3 szerint

2.1.3. Tárgyi feltételek:

2.1.3.1. A hitelesítéseknél alkalmazásra kerülő eszköz (-ök) használati etalonná való nyilvánításáról kiadott bizonyítvány, amely tartalmazza az eszköz (-ök) típusát, gyártási számát és idejét, etalontartályok esetében az űrméretét, hőmérő és ellenállás dekád esetében a kalibrációról szóló egy évnél nem régebbi igazolást. Hitelesítési eljárásonként (átfolyásmérő óra, tartály) elegendő egy eszköz bizonyítványának a benyújtása.

2.1.4. Az Ajánlattevő rendelkezzen 24 órás diszpécserszolgálattal.

2.1.5. Az Ajánlattevő rendelkezzen a megbízás (ajánlati felhívás) tárgyába tartozó berendezésekről a javítások, hatósági vizsgálatok, és karbantartások meghatározott időre történő elvégzéséhez, valamint a bejelentett meghibásodások nyilvántartásához szükséges, folyamatosan működő számítógépes adatbázissal, az adatbázishoz interneten történő állandó jelszóval védett hozzáférhetőséggel (melyhez az Ajánlattevő betekintési jogosultságot biztosítani legfeljebb 4 fő részére), továbbá állandó e-mail üzenetküldéssel a bejelentett és rögzített hibákról.

2.2. A szolgáltatásban érintett műszaki berendezések, technikai eszközök rövid leírása és a hozzájuk kapcsolódó tevékenységek:

- tartályok (3 m³-től 200 m³-ig), valamint az azokhoz kapcsolódó szerelvények (szervizelés, karbantartás, javítás, hitelesítés);
- XMT és DIG-ES típusú üzemanyag szintmérő szondák (szervizelés, üzemeltetés, karbantartás, javítás, hitelesítés);
- HANS TURCK GmbH MC sorozatú programozható gyújtó szikramentes leválasztói és vezérlői (programozás, javítás);
- Tirisztoros hajtásszabályozók, f/mA konverterek, távadók, vezérlők (programozás, javítás);
- SIHI, DICKOW és KRZ 1HJ típusú önfelszívó szivattyúk, PAX, PROMINENT;
- VSE VS sorozatú fogaskerekes, oválkerekes és SIKA turbinás áramlásmérők (üzemeltetés, karbantartás, javítása);
- különféle olajfogó műtárgyak (szervizelés, karbantartás, javítás).

2.3. A Magyar Honvédség érintett objektumai

MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis, 6000 Kecskemét, Reptéri út. 4.

MH 86. Szolnok Helikopter Bázis, 5008, Szolnok, Kilián út 1

3. Katonai repülőterek JET-A1 repülőpetróleum ellátó rendszerek, tároló tartályok főbb műszaki jellemzői, alapadatai:

3.1 A katonai repülőterek tartályainak általános jellemzői:

- a tartályok egyrekeszes, egy búvónyílásos kivitelűek;
- duplafalú, fekvőhengeres acéltartályok, szivárgás érzékelővel;
- szimpla fenekű körfolyosós állóhengeres tartályok;
- rendelkeznek mérőcsővel, beépített szintmérő szondával;
- tárolt üzemanyagok: JET-A1 repülőpetróleum, repülésre alkalmatlan repülőpetróleum, szlop.

3.2 Tartályok mennyisége, típusa

Katonai szervezet	Típus és mennyiség (darab)						
	3m ³	5m ³	10m ³	25m ³	50m ³	100m ³	200m ³
MH 86. SZHB (Szolnok)	-	-	-	-	6	-	4*
MH 59. SZDRB (Kecskemét)	1	1	1	1	7	5	4*
Összesen:	1	1	1	1	13	5	8

Megjegyzések / eltérések:

* PLASTIMOL B bevonattal ellátott, duplafenekű, két búvónyílásos, állóhengeres acél tartályok, szellőző ventilátorokkal, gázömlés érzékelőkkel és körfolyosóval.

3.3. Karbantartandó üzemanyag rendszerek

3.3.1. MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét)

3.3.1.1. „B” üzemanyag telep:

- 3 db vasúti lefejtő állás (lefejtő, csővezetékek, pantográfok);
- 1 db 5 m³-es (szlop) földalatti, duplafalú fekvőhengeres acéltartály, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzáró szerelvényekkel, szivárgásérzékelővel, szintmérőszondával, dómaknáival;
- szivattyúház belső szerelvényei (csővezeték rendszer elzáró és biztonsági berendezésekkel, 1 db KRZ I JH 80/260 típusú szivattyú, 2 db KRZ I JH 100/280 típusú szivattyú);
- 4 db 200 m³-es (repülőpetróleum tárolására) földtakarásos állóhengeres duplafenekű üzemanyag tartály, Plastimol VB bevonattal, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzáró szerelvényekkel, szivárgásérzékelővel, szintmérőszondával, szellőző berendezéseivel, gázérzékelőivel (összesen 8 darab Exttox-UNI 1T);
- 6 db 50 m³-es (repülőpetróleum tárolására) földtakarásos fekvőhengeres duplafalú üzemanyag tartály, Plastimol B bevonattal, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzáró szerelvényekkel, szintmérőszondával, dómaknáival;
- 1 darab 50 m³-es, 1 darab 25 m³-es (repülésre alkalmatlan repülőpetróleum tárolására) földtakarásos fekvőhengeres duplafalú üzemanyag tartály Plastimol B bevonattal,

szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzárószerelvényekkel, szintmérőszondával, dómaknáival;

- 2 db gépkocsitöltő FWA-1500 típusú szűrő berendezéssel (szűrőket csak külön értesítés esetén kell cserélni);
- 1 db TPS típusú szállítható szivattyúkonténer teljes (adalékolókkal, adalék tartállyal, 2 darab FWA-1500 szűrőházzal) karbantartása (szűrőket csak külön értesítés esetén kell cserélni);

3.3.1.2. Központi üzemanyag feltöltő rendszer (KÜFR):

Technikai rendszerelemek:

- központi üzemanyag feltöltő rendszerhez tartozó csővezetékrendszer;
- 6 db RKK-800 típusú kiadókút (2 darab átfolyásmérővel, 2 darab kiadótömlővel és CARTER típusú zárt töltőfejjel);
- 2 darab Dickow szivattyú egység;
- 2 darab Sihi szivattyú egység;
- 5 darab 100 m³-es földfeletti, fekvőhengeres, szimplafalú üzemanyag tartály, Plastimol VB bevonattal, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzárószerelvényekkel, szintmérőszondával, dómaknáival;
- 1 darab 10 m³-es földalatti, duplafalú acél üzemanyag tartály, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzárószerelvényekkel, szintmérő szondával;
- 1 darab 3 m³-es földalatti, fekvőhengeres, duplafalú acél üzemanyag tartály, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzárószerelvényekkel, szintmérő szondával, dómaknáival;
- 2 darab FF-1000 előtét (durva) szűrőház;
- 3 darab FF-1500 szűrőház;
- csővezetékrendszer a rajta lévő elzárószerelvényekkel, műszerekkel;
- irányítástechnikai rendszerek;
- gázérzékelő 1 darab GE 8016 két érzékelővel (KÜFR törzsoldat);
- 1 db kezelő épület technológiai elemeinek (törzsoldat keverő).

Informatikai rendszerelemek:

Az informatikai rendszer rendeltetése az MH 59. SZDRB (Kecskemét)-on az üzemanyag ellátás, kitárolás, töltés korszerű műszaki színvonalon történő biztosítása.

A megvalósult információs rendszer az alábbi szolgáltatásokat biztosítja:

- tartálykészletek valós idejű monitorozása és naplózása;
- a KÜFR technológiai egységeit irányító, szabályozó eszközök működésének számítógépes felügyelete, grafikus megjelenítése, eseménynaplók, hibanapló készítése, ezek archiválása
- repülőeszköz-feltöltések valós idejű monitorozása és naplózása a kezelő- személyzet, az eszközök kártyás beazonosításával;
- kezelői tevékenységek nyomon követése, bizonylatolása;
- üzemanyag minőségi, mennyiségi adatok nyilvántartása, bizonylat adatok rögzítése, bizonylatok nyomtatása;

- meg nem engedett eltérések, haváriák esetén a kezelő automatikus riasztása, figyelmeztetése a tartalék egységek bekapcsolására, a hiba elhárítására.

3.3.2. MH 86. Szolnok Helikopterbázis (Szolnok)

3.3.2.1. Üzemanyag telep:

Technikai rendszerelemek:

- 4 db 200 m³-es (repülőpetróleum tárolására) földtakarásos állóhengeres szimplafenekű üzemanyag tartály, Plastimol VB bevonattal, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzárószerelvényekkel, szivárgásérzékelővel, szintmérőszondával, szellőző berendezéseivel, gázérzékelővel (összesen 8 darab Extox-UNI 1T);
- 6 db 50 m³-es (repülőpetróleum tárolására, 1 darab repülésre alkalmatlan repülőpetróleum tárolására) földtakarásos fekvőhengeres szimplafalú üzemanyag tartály, Plastimol B bevonattal, szerelvényeivel, csővezetékrendszerrel, elzárószerelvényekkel, szintmérőszondával, dómaknáival;
- 1 db gépkocsitöltő Z-350 típusú kiadókúttal (1 darab átfolyásmérő, 1 darab kiadótömlő automata pisztollyal);
- 1 db gépkocsitöltő Z-600 típusú kiadókúttal (2 darab átfolyásmérő, 2 darab kiadótömlő automata pisztollyal);
- 1 db TPS típusú szállítható szivattyúkonténer teljes (adalékoló berendezésekkel, 2 darab FWA-1500 szűrőházzal);

3.4. Karbantartandó olajfogó műtárgyak

3.4.1. Sepurátor típusúak:

Katonai szervezet	Helyőrség	MÖA6/ II-I-3,8	2000 MÖA 6-1-4 CS	PET-90
MH 59. SZDRB	Kecskemét	4	-	1
MH 86. SZHB	Szolnok	-	1*	1
Összesen:		4	1	2

Megjegyzések / eltérések:

*25m³-es csapadékvíz tartállyal.

3.4.2. Bárczy-féle típusúak:

Katonai szervezet	Helyőrség	Típus és mennyiség (db)
		BSZ 3024
MH 59. SZDRB	Kecskemét	8
Összesen:		8

3.5. Karbantartási és felülvizsgálati feladatok:

1.

3.5.1. Karbantartási és felülvizsgálati feladatok az 3.1.-3.4. pontokban részletezett teljes üzemanyag technológiai rendszerek, olajfogó műtárgyak vonatkozásában:

3.5.1.1. Vasúti lefejtő állások karbantartása (csak MH 59. Szentgyörgyi Dezső Repülőbázis (Kecskemét))

- Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a vagonok lefejtésére szolgáló lefejtők állapotát. Használaton kívüli időszakban a lefejtők vasúti tartálykocsi lefejtő-csonkjához csatlakozó végét mechanikai szennyeződéstől védő porvédőzsákkal kell lefedve tárolni.
- Meg kell vizsgálni a csatlakozó karimák és tömítések állapotát. Teljes felületen való felfekvést kizáró deformáció, valamint a tömítés szakadása, anyagfáradása esetén ezen elemeket ki kell cserélni.
- A lefejtő állás házán belüli csővezetéket meg kell vizsgálni. Repedés, vagy erősen korrodált részek nem megengedettek. Ellenőrizni kell a szerelvények csővezetékhez való csatlakozásának tömítettségét. Csöpögés észlelése esetén a kötéseket meg kell húzni, vagy a tömítést kell cserélni.
- Az elzáró szerelvények forgatásával ellenőrizni kell azok könnyű kezelhetőségét, a külső menetes részeket kenőzsírral be kell kenni, szükség esetén (csöpögés, szivárgás) a tömszelencét ki kell cserélni. Meg kell győződni az elzáró szerelvények előírászerű helyzetéről. A szűrőt megkerülő ágnak zárt állapotban kell lennie! A töltőgépkocsik csatlakoztatására szolgáló csonkokon a zárófedeleknek felcsavart helyzetben kell lenniük.
- A beépített fémhálós durvaszűrő házát, csatlakozó karimáit külső szemrevételezéssel meg kell vizsgálni. A szűrőháznál és csatlakozási helyeinél tömítetlenség, csöpögés vagy szivárgás nem lehet. Évente egy alkalommal a szűrőt ki kell tisztítani. Ehhez a csatlakozó csővezetéket meg kell bontani, a szűrőházat ki kell emelni, fedelét el kell távolítani. A szűrőelemet és a ház belsejét alaposan át kell mosni. Ezt a műveletet pormentes helyen kell végezni, ügyelve arra, hogy mechanikai szennyeződés ne kerüljön a megbontott elemek belsejébe! Akkor is el kell végezni ezt a műveletet, ha az üzemanyag vasúti lefejtése során a szívóágban rendellenesen megnövekvő hidraulikus ellenállás a durvaszűrő nagyfokú eltömődésére vezethető vissza.

Tilos a szűrőt az üzemanyag fordított irányba történő áramoltatásával tisztítani!

- Ellenőrizni kell az elektrosztatikus átkötések meglétét, az érintkezések megbízhatóságát.
- A lefejtő állás házából kijövő csővezeték földbeérési pontjáig terjedő szakaszát is ellenőrizni kell.

3.5.1.2. Szivattyúházak, TPS szállítható szivattyúkonténerek karbantartása

3.5.1.2.1. Szivattyú aggregátorok

- Üzemképességet próbaindítással kell ellenőrizni.
- Üzem közbeni ellenőrzésnek az alábbiakra kell kiterjednie:
 - a) a szivattyú és a motor csapágyainak ellenőrzésére melegedés és zaj szempontjából. Rendellenes csapágyzaj vagy túlzott felmelegedés esetén e jelenségeket kiváltó okokat meg kell szüntetni
 - b) a motor áramfelvételének és hőmérsékletének ellenőrzése
 - c) a szivattyú és motor rezgésszint és csapágy állapot ellenőrzése, vizsgálata
 - d) az aggregát rögzítettségének megvizsgálása, az egy alaplapra szerelt villanymotor és szivattyú szilárdan álljon
 - e) szivattyú tömítés ellenőrzése.

- El kell végezni évente legalább kétszer a szivattyú csapágyainak zsírozását. Az után zsírozásra a csapágyházon lévő zsírzó pontok szolgálnak. 3-4-szeri zsírozás után a csapágyházat szét kell szedni, a régi zsírt el kell távolítani, és a csapágyakat ki kell mosni. Ezután a csapágyteret fel kell tölteni friss kenőzsírral.
- A villanymotor csapágyait is után kell zsírozni, amennyiben annak konstrukciója erre lehetőséget ad. Ha ez nem lehetséges, úgy a csapágyakat 5000 üzemóránként ki kell szerelni, ki kell mosni és friss zsírral fel kell tölteni.
- Meg kell vizsgálni a rugalmas csapos gumidugós (vagy egyéb más felépítésű) tengelykapcsoló állapotát. Az elhasználódott alkatrészeket (gumidugót, gumitárcsát) ki kell cserélni.
- Biztosítani kell a tengelykapcsoló felek egytengelyűségét. A tengelykapcsoló felek, illetve a tengelyvégek közötti távolság 2-6 mm között legyen!
- Ellenőrizni kell a meghajtó villanymotor elektromos bekötésének megbízhatóságát, a szigetelések épségét. A sérült szigetelések épségét. A sérült szigeteléseket ki kell cserélni.
- Az előírt teljesítményt biztosítani képtelen, vagy meghibásodott szivattyúkat (villanymotorokat) ki kell cserélni.

3.5.1.2.2. Technológiai csővezeték, elzáró szerelvények karbantartása.

- Szemrevételezéssel meg kell győződni a csőtestek, elzáró szerelvény-házak repedésmentességéről, épségéről. Repedések, erősen korrodált részek nem megengedettek.
- Ellenőrizni kell minden egyes cső- és szerelvénycsatlakozási tömítettségét.
- Csöpögés, szivárgás nem megengedett. Szükség esetén a kötőelemeket után kell húzni, vagy tömítést kell cserélni.
- Tolózárak menetes részeit kenőzsírral kell bekenni.
- Ellenőrizni kell az elektrosztatikus átkötések meglétét, kifogástalan állapotát. Szükség esetén pótolni, vagy az érintkezési helyeket meg kell tisztítani.

3.5.1.2.3. Mérő- és ellenőrző berendezések karbantartása.

- Üzemelés közben (vagy a szivattyúház-kezelő szóbeli beszámoltatása útján) ellenőrizni kell a berendezések működőképességét.
- Meg kell vizsgálni ezen egységek csatlakozó pontjainak tömítettségét. Az esetlegesen fennálló tömítetlenséget utánhúzással, vagy a szükséges tömítés cseréjével kell kiiktatni.
- A berendezéseket törött, repedt üveglapokkal üzemeltetni tilos, javításukat végre kell hajtani.
- A hibás, működésképtelen mérő- és ellenőrző berendezéseket ki kell cserélni!

3.5.1.2.4. Nyomáshullám-elnyelő berendezések karbantartása

- A szivattyúház, a konténer kutak technológiai rendszerébe nyomáshullám elnyelő berendezések vannak telepítve. Ezek karbantartását úgyszintén el kell végezni az alábbiak figyelembevételével, illetőleg betartásával.
- Ellenőrizni kell a gáztér nyomását (min. 0.5 Mpa). A nyomás ellenőrzését a folyadékrendszer nyomás-mentesítése után lehet elvégezni.
- Amennyiben a gáztér nyomása 0.5 Mpa-nál kevesebb, szappanoldatos ecseteléssel tömörségi próbát kell végezni, szükség esetén a menetes gyűrűt utána kell húzni.
- Javíthatatlan tömítetlenség esetén a membránt vagy tűszelepet ki kell cserélni. A javítást a berendezésre vonatkozó műszaki dokumentáció alapján kell végrehajtani.

3.5.1.2.5. Jegesedésgátló folyadékot adalékoló berendezés karbantartása

- Azon szivattyúházak, amelyeknél lehetőség van kiépített technológiai rendszeren keresztül történő repülő üzemanyag töltőgépkocsik közvetlen feltöltésére, telepített jegesedésgátló adalékoló rendszerrel vannak ellátva. Ezen adagoló rendszerek megegyeznek a szállítható szivattyúkonténerben (TPS) lévő adalékoló berendezésekkel.
- A szivattyúház karbantartása alkalmával ezt a technológiai rendszert is ellenőrizni kell.
- Az adagoló szivattyú ellenőrzése az alábbiakra terjedjen ki:
 - az előírt olajsint, szükség esetén, után kell tölteni, vagy le kell cserélni;
 - tömszelence tömítésének felülvizsgálata, szükség esetén új pakolás behelyezése;
 - meg kell vizsgálni a szelepek tömítését, szükség esetén ki kell szerelni és ki kell tisztítani;
 - megtisztítani a külső szennyeződéstől a bűvárszivattyút, tömszelence leszorítást;
 - a kézikerek (beállítókerék) kerékanyáját ellenőrizni kell. Ennek mindig behúzott állapotban kell lennie, oldani csak állításnál szabad;
 - a beállított adalékanyag koncentráció helyességét.
- Meg kell győződni a szivattyúház technológiai rendszerébe épített forgódugattyús átfolyásmérő működőképességéről, a technológiai rendszerbe való csatlakozási helyek tömítettségét, valamint a számláló szerkezet épségét.
- Ellenőrizni kell az adalékanyagot tároló tartály tömítettségét. A tartályban tárolt anyag közvetlenül a levegővel nem érintkezhet! A légnedvességet kiszűrő szilikogélt, elszíneződés esetén ki kell cserélni.
- Szemrevételezéssel kell ellenőrizni a rendszer egyes elemeit összekötő hajlékony tömlők állapotát, csatlakozások tömítettségét, valamint az elzáró és egyéb szerelvények működőképességét. Szivárgás, csöpögés, a tömlők könnyezése nem megengedett. Kirepedezett tömlőt ki kell cserélni!
- Ellenőrizni kell az adagoló rendszert vezérlő elektromos berendezések állapotát, megbízható működését. A szükséges javításokat, esetleges alkatrészek cseréjét el kell végezni.

3.5.1.2.6. FWA vízleválasztó szűrők karbantartása.

- A repülő üzemanyag töltőgépkocsik töltésére kialakított üzemanyag töltőállomásoknál telepített vízleválasztó szűrőket is karban kell tartani.
- Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a szivattyúháztól jövő, a szűrőhöz csatlakozó csővezeték földfeletti szakaszának állapotát. A karimás csatlakozások csöpögés mentességét vizsgálni kell. Szükség esetén a kötések meg kell húzni, vagy a tömítéseket újakra ki kell cserélni.
- A szűrőház épségét ellenőrizni kell, valamint a fedelek hermetikus zárását.
- Szükség esetén el kell végezni a szűrőbetétek cseréjét. A cserét az üzemeltetési szakutasításban foglaltak szigorú betartása mellett kell végrehajtani.
- + 5 °C-nál alacsonyabb külső hőmérsékleti viszonyok esetén a szűrőt fűteni kell. A fűtés működését ellenőrizni kell!
- Minden esetben a vízleválasztó szűrők alsó részén lévő vízgyűjtőből az összegyűlt vizet le kell engedni. A víz leeresztését a vonatkozó szakutasítás alapján kell végrehajtani.
- Meg kell győződni a nyomásmérő eszközök működőképes állapotáról, azok csatlakozásainak tömítettségéről. A hibás mérőket ki kell cserélni.

- Szemrevételezéssel ellenőrizni kell a gépjárművek töltésére szolgáló hajlékony töltőtömlők állapotát. Kirepedezett, hibás tömlőt ki kell cserélni.
- Ellenőrizni kell a kihelyezett szivattyú leállító kapcsolók működését, az elektromos bekötések megbízhatóságát és az elektromos szigetelések épségét.

3.5.1.2.7. FF-1000 típusú üzemanyag finomszűrők karbantartása

- Szükség esetén a szűrőelemeket ki kell cserélni.
- Ellenőrizni kell a szűrőház épségét, a csatlakozó karimák és a szűrőház fedeleinek tömítettségét.
- A csatlakozó csővezetéken elhelyezett elzáró szerelvények orsóit kenőzsírral be kell kenni.
- A nyomásmérők üzemképességét ellenőrizni kell, a csatlakozó vezetékének rögzítettségéről meg kell győződni.
- Szemrevételezéssel kell ellenőrizni a szűrőház tetején elhelyezett légző-lefúvó szelep rögzítettségét és tömítettségét.

3.5.1.2.8. Automata nyomásszabályzó (csak TPS szállítható szivattyúkonténernél)

- Évente legalább egyszer ellenőrizni kell a membránok állapotát a nyomáscsökkentőben és a nyomáskülönbség szabályzóban. A vizsgálat során a berendezés belsejébe por és piszok nem kerülhet be.
- Vizuálisan kell ellenőrizni a konténerben lévő összes csővezeték és szerelvény állapotát, különös tekintettel a csatlakozások tömítettségére. A tömítetlenségeket meg kell szüntetni. Ugyancsak ellenőrizni kell a konténerhez csatlakozó összes hajlékony tömlő állapotát, a karimás kötések tömítettségét. Szükség esetén a tömítetlenséget meg kell szüntetni, vagy a hibás tömlőt ki kell cserélni.
- Ellenőrizni kell az összes mérő - és ellenőrző műszert. Minden mérőberendezésnek kifogástalan műszaki állapotban kell lennie, különös tekintettel a vízleválasztó szűrőkön elhelyezett nyomásmérőkre. A hibás nyomásmérőt azonnal ki kell cserélni.

3.5.1.2.9. A TPS szállítható szivattyúkonténer elektromos berendezéseinek felülvizsgálata az alábbiakat foglalja magába:

- Elektromos betáplálás (konténerbe vezetés) vizsgálata.
- Érintésvédelmi rendszer (központi földelés) vizsgálata, megtisztítása.
- Szivattyútér vizsgálata:
 - kettő db szivattyúmotor kapocslécének bekötés ellenőrzése;
 - fázisvezetők kábel anyáinak utánhúzása;
 - földelővezeték ellenőrzése, utánhúzása;
 - robbanásbiztos fedél tömítettségének ellenőrzése;
 - visszacsapó szelep végállás kapcsolójának mechanikus vizsgálata, tisztítása;
 - végálláskapcsoló bekötő csavarjainak utánhúzása;
 - robbanásbiztos fedél ellenőrzése;
 - kontaktmanométer bekötésének ellenőrzése, utánhúzása;
 - impulzusadó bekötésének ellenőrzése, utánhúzása, robbanásbiztos fedél ellenőrzése;
 - két db szűrő fűtőtest bekötésének ellenőrzése;
 - robbanásbiztos mennyezeti világítótestek tömítettségének ellenőrzése.
- Kapcsolótér vizsgálata:
 - főkapcsoló bekötésének ellenőrzése, fázis és földelő vezeték utánhúzása;

- adagoló szivattyúmotor bekötésének és tömítettségének ellenőrzése, utánhúzása;
 - periódus átalakító egyenáramú szűrőkondenzátorok bekötésének és tokozatának ellenőrzése;
 - mennyezeti világítás robbanásbiztos tömítettségének vizsgálata;
 - kapcsoló vezérlőszekrény földelésének és kábel átvezetéseinek vizsgálata.
- Kapcsoló vezérlőszekrény:
- Ajtó szerelvényeinek ellenőrzése:
- üzemi jelző kipróbálása, bekötésének utánhúzása;
 - üzemmód kapcsoló mechanikus vizsgálata, bekötésének utánhúzása;
 - folyadékadagoló választókapcsoló mechanikus vizsgálata, bekötésének utánhúzása;
 - teljesítménymérő bekötésének utánhúzása;
 - 12 db nyomógomb bekötésének utánhúzása, érintkezőinek vizsgálata, esetleg tisztítása, cseréje;
 - 6 db visszajelző lámpa ellenőrzése, bekötésének utánhúzása;
 - üzemóra számláló bekötésének ellenőrzése, utánhúzása.
- Szekrény szerelvényeinek ellenőrzése:
- a szekrényben lévő összes kapcsoló bekötéseinek utánhúzása;
 - "A" jelű panel nagyteljesítményű tirisztorok bekötésének ellenőrzése, utánhúzása.
- "B"jelű panel:
- a panel csatlakozásainak ellenőrzése, szükség esetén tisztítása;
 - forrasztások ellenőrzése;
 - hőkioldó működésének ellenőrzése, megszakító érintkezőinek vizsgálata;
 - panel rögzítésének ellenőrzése.
- "C"jelű panel:
- panel rögzítésének ellenőrzése;
 - vezeték bekötése, vizsgálata;
 - alkatrészek rögzítettségének ellenőrzése.
- "D"jelű panel:
- biztosítékok tökéletes érintkezésének ellenőrzése;
 - segédrelék elektromos működésének és elektromos bekötésének ellenőrzése;
 - mágneskapcsoló mechanikus működésének ellenőrzése, bekötésének utánhúzása;
 - időrelék elektromos bekötéseinek ellenőrzése;
 - panel mechanikus rögzítésének ellenőrzése.
- "E"jelű panel:
- biztosítékok tökéletes érintkezésének ellenőrzése;
 - biztosítékok elektromos bekötéseinek ellenőrzése, utánhúzása;
 - egyenirányító mágneskapcsoló mechanikus működésének ellenőrzése, bekötéseinek utánhúzása.
- "F"jelű panel:
- nagyteljesítményű mágneskapcsoló mechanikus ellenőrzése;
 - kábelkötő csavarok ellenőrzése, utánhúzása.
- "G"jelű panel:
- nagyteljesítményű mágneskapcsoló mechanikus ellenőrzése;
 - kábelkötő csavarok ellenőrzése, utánhúzása.
- Szivattyúút vizsgálata:
- kettő db szivattyúmotor kapcsolócsatlécének bekötés ellenőrzése;
 - fázisvezetők kábel anyáinak utánhúzása;

- földelővezeték ellenőrzése, utánhúzása;
- robbanásbiztos fedél tömítettségének ellenőrzése;
- visszacsapó szelep végállás kapcsolójának mechanikus ellenőrzése, kenése, tisztítása, szét- és összeszerelése;
- végálláskapcsoló bekötésének utánhúzása, robbanásbiztos fedél tömítettségének ellenőrzése;
- végálláskapcsoló érintkezőinek megtisztítása, műmérése;
- kontaktmanométer bekötésének utánhúzása, érintkezőinek tisztítása, műszeres mérése;
- impulzusérintkező felületeinek tisztítása, robbanásbiztos tömítések vizsgálata, visszaszerelése;
- szűrő-fűtőtestek bekötéseinek utánhúzása, rögzítése;
- mennyezeti világítótestek lebontása, tömítettségének vizsgálata és visszaszerelése.
- Kapcsolótér felülvizsgálata:
 - főkapcsoló bekötésének utánhúzása;
 - főkapcsoló érintkezőinek megtisztítása;
 - adagoló szivattyú bekötésének utánhúzása, érintkező és csúszófelületeinek megtisztítása;
 - szűrő kondenzátorok bekötéseinek utánhúzása;
 - mennyezeti világítótestek lebontása, tömítettségének vizsgálata, visszaszerelése;
 - kapcsolószekrény földelésének lebontása, megtisztítása, visszaszerelése.
- Kapcsoló vezérlőszekrény:
 - Ajtó felülvizsgálata:
 - üzemmód kapcsolók rögzítő csavarjainak és bekötő csavarjainak meghúzása;
 - üzemmód kapcsolók érintkezőinek megtisztítása;
 - teljesítménymérő bekötésének meghúzása;
 - 12 db nyomógomb összes érintkezőinek megtisztítása és műszeres mérése;
 - 6 db kontrollgő kicsavarása, tisztítása, bekötésének utánhúzása.
 - Szekrény szerelvényeinek felülvizsgálata:
 - a szekrényben lévő összes kapocsléc bekötéseinek utánhúzása;
 - "A"jelű panel:
 - tirisztorok bekötésének utánhúzása;
 - panel rögzítésének utánhúzása;
 - panel tisztítása, portalanítása.
 - "B" és "C"jelű panelek:
 - panel kiépítése, csatlakozásainak ellenőrzése, tisztítása, visszaépítése;
 - hőkioldó tisztítása, érintkezők megtisztítása;
 - panel rögzítő csavarjainak meghúzása;
 - panel tisztítása, portalanítása.
 - "D"jelű panel:
 - biztosítékok kiépítése, érintkező felületeinek megtisztítása, visszaszerelése;
 - segédrelék mechanikus működésének megvizsgálása, érintkezők megtisztítása, vezeték bekötésének ellenőrzése, utánhúzása;
 - mágneskapcsolók bekötésének utánhúzása, érintkezőinek megtisztítása, összeszerelése;
 - időrelék működésének ellenőrzése, időtartásának mérése;
 - panel felfogó csavarok utánhúzása.

"E" jelű panel:

- biztosítékok kiépítése, érintkező felületeinek megtisztítása, bekötő csavarok meghúzása, visszaszerelése;
- egyenirányító mágneskapcsoló bekötésének utánhúzása, érintkezőinek megtisztítása;
- panel rögzítésének meghúzása.

„F” és „G” jelű panel:

- mágneskapcsolók szét- és összeszerelése, érintkezők megtisztítása, visszaszerelése, bekötése, üzembe helyezése.

Évente egyszer el kell végezni TPS szállítható szivattyúkonténer előírt üzemi értékekre való beüzemelését. (Lásd a helyszínen kiadó kutaknál elhelyezett üzemeltetési dokumentációt).

3.5.1.3. Kiadó kutak karbantartása

- Szemrevételezéssel kell ellenőrizni a kiadótömlő állapotát, valamint annak a töltőfejhez (töltőpisztolyhoz) és konténerhez való csatlakozás tömítettségét. Repedezett, szivárgó tömlőt ki kell cserélni.
- A töltőfejben (pisztolyban) lévő fémhálós szűrőt annak szakadása esetén ki kell cserélni, nagymérvű elszennyeződésekor kiszerezés után ki kell mosni.
- Ellenőrizni kell a mérőberendezések állapotát, működőképességét, különös tekintettel a differenciál manométerre. A hibás mérőműszert azonnal ki kell cserélni.
- Szükség esetén a kiadókútban lévő finom szűrőbetéteket ki kell cserélni. Lásd a helyszínen kiadó kutaknál elhelyezett üzemeltetési dokumentációt
- Működőképesség szempontjából kell ellenőrizni a töltőfejeket. Szükség esetén a tömítéseket ki kell cserélni.
- Meg kell vizsgálni az elektrosztatikus átkötések meglétét, kifogástalan állapotát.
- A kiadókúton belüli csökötések, csatlakozások szivárgásmentességét meg kell vizsgálni. Szükség esetén a kötések után kell húzni, vagy a tömítéseket ki kell cserélni.

3.5.1.4. A HITEC-580 adalékoló berendezések karbantartása során elvégzendő feladatok

2.

3.5.1.4.1. A csőrendszer és az elektromos berendezések karbantartása

- Az X1 jelű szűrőelem elpiszkolódásának műszeres ellenőrzése nyomásméréssel. Szükség esetén, amennyiben a nyomásesés nagyobb, mint 0,05 bar, a szűrőelem kiszerezése, tisztítása, visszaszerelése.
- A szivattyúk névleges szállítási teljesítményének ellenőrzése az előző havi mérés alapján. A szállítási érték 5%-át meghaladó romlása esetén a szállító csővezetékek, a szivattyúk tisztítása, a csővezeték átfűvése.
- A PV1, PV2 jelű nyomásszabályozó szelepek műszeres ellenőrzése, a nyomásértékek (PV1:4bar; PV2:1,5bar) újraszabályozása.
- Az adagolási mennyiség újrakalibrálása (pl. 250 löketnyi anyag = 1 dl).
- Az elektromos szabályozási értékek - tartályhőfok, tartályszint, TPS kód, jegesedésgátló folyadék löketenkénti mennyisége - ellenőrzése, szükséges állítása.

- TPS szellőrendszer, fűtőrendszer, riasztó rendszer ellenőrzése.
- HiTEC-TPS reteszelések ellenőrzése a feltételek szimulációjával.
- Szűrő differenciál nyomáskapcsolók műszeres ellenőrzése, keringető gömbcsap helyzetjelzők ellenőrzése, szükséges utánállítások.
- A fenti munkák elvégzéséhez kapcsolódva a kezelőszemélyzet tervszerű továbbképzésének biztosítása.

3.5.1.4.2. A működésellenőrző adatgyűjtővel és az összegyűjtött adatokkal kapcsolatos feladatok:

- A PCMCIA kártya adatainak diszkre történő kimentése, az adatok védelmének biztosítása, a PCMCIA kártya formattálása.
- Az adatgyűjtő helyes működésének ellenőrzése a bemenő adatok szimulációjával.
- A naptári adatok, időpontok újrarahitelesítése, a szükséges üzemelési konstansok (jegesedésgátló folyadék löketmennyiség, stb.) esetleges utánállítása, a kártya visszajelzése.
- Az elmúlt havi adatok közös kiértékelése az üzemeltető személyzet közreműködésével. A PCMCIA kártyán tárolt adatok és az üzemeltetési naplóba történt beírások egybevetése.
- A katonai szervezet archivált anyagai alapján különféle anyag-összesítések, adatszolgáltatások készítése. Ennek során a kezelőszemélyzet rendszer továbbképzésének biztosítása.

3.5.1.4.3. Téli-nyári üzemmód váltáshoz kapcsolódó feladatok:

- A HiTEC csővezetékekre, az adagoló szekrényre a hőszigetelő burkolat fölhelyezése, illetve eltávolítása. A hőszigetelő anyagok szakszerű tárolását, illetve szükséges utánrendelését a Megrendelő biztosítja.
- A HiTEC rendszer fűtésének, szellőzésének le- illetve fölkapcsolása, a termosztátok értékének évszaknak megfelelő beállítása.
- A páramentesítő anyag szükséges cseréje.

3.5.2. Egyéb berendezések és részegységek karbantartása

3.5.2.1. Nívókontroll és motoros elzáró szerelvények karbantartását az alábbiak szerint kell végezni:

- Üzemeltetők beszámoltatása alapján, vagy gyakorlati úton meg kell győződni a működőképességről.
- Az elzáró szerelvények kenést kívánó helyeit kenőanyaggal kell lekenni.
- Ellenőrizni kell az elektromos bekötések megbízható állapotát, a szigetelések épségét.
- A körvezeték két végén elhelyezett nyomáshullám elnyelők karbantartását a 2.4. pontban foglaltak alapján kell végezni.
- Ezen utasítás külön fejezeteként nem tárgyalt, de a KÜFR-höz tartozó föld feletti csővezeték szakaszokat, azok csatlakozási pontjait ellenőrizni kell. Repedés, lyukadás, vagy a csatlakozási helyeken tömítetlenség nem megengedett. Ugyancsak meg kell vizsgálni az elzáró és egyéb szerelvényeket is.

3.5.2.2. Az elvégzendő karbantartási munkák tartalma:

A karbantartás kiterjed az üzemanyag technológiai rendszerek, szivattyúházak:

- gépészeti berendezéseire az üzemanyagtartályok dómszerelvényeitől a kiadóponatok tömlőinek csomkjáig;
- elektromos berendezéseire az elektromos kapcsolószekrények betápkábel fejtől kezdve, azok felülvizsgálatára az érvényben lévő előírások és szabványok szerint;
- az üzemanyagtartályok, mérőlécek és mérőszalagok időszakos felülvizsgálatára, illetve azok mérésügyi hitelesítése érvényben lévő előírások és szabványok szerint;
- az üzemanyagtartályok dómaknáira, dómszerelvényeire;
- az érintés- és villámvédelmi berendezések, eszközök felülvizsgálatára az érvényben lévő előírások és szabványok szerint;
- a beépített olajfogók (beleértve a beépített csapadékvíz tároló tartályokat is) időszakos ellenőrzésére, karbantartására, ürítése;
- állóhengeres tartályok körfolyosójának világítására, gázérzékelőire és szellőző rendszerére;
- a szivárgás érzékelők ellenőrzésére.

3.5.3. A fentiek végrehajtása érdekében a következő munkákat kell elvégezni:

3.5.3.1. Végre kell hajtani a 3.5.1 – 3.5.2. pontokban meghatározott technológiai, karbantartási, javítási feladatokat.

3.5.3.2. Érintésvédelmi rendszerek szabványossági felülvizsgálata, minősítése az érvényben lévő előírásoknak megfelelően évenkénti bontásban:

Katonai szervezet	Érintésvédelmi felülvizsgálat esedékessége
MH 86. SZHB (telep)	2020

3.5.3.3 Villámvédelmi rendszerek szabványossági felülvizsgálata, minősítése az érvényben lévő előírásoknak megfelelően évenkénti bontásban:

Katonai szervezet	Villámvédelmi felülvizsgálat esedékessége
MH 86. SZHB (telep)	2020
MH 59. SZDRB (KÜFR)	2020

3.5.3.4 Szivattyúházakban, konténerekben, kiadó kutakban lévő szűrőházak szűrőiben lévő szűrőelemek cseréje:

Katonai szervezet	Csere esedékessége	Mennyiség (FF1000 és FWA1500 szűrőház)	Mennyiség kiadó kutak (RKK 800, Z-600, Z-350)
MH 59. SZDRB (Kecskemét, B telep)		külön megrendelésre	

MH 59. SZDRB (Kecskemét, KÜFR)	2020	2/3	6/0/0
MH 86. SZHB (Szolnok, telep)	2020	0/2	0/1/1

Megjegyzések / eltérések:

A szűrőházakról, szűrőegységekről szűrőcsere nyilvántartás (formulár) vezetése legalább kétévenkénti szűrőcserék (illetve külön megrendelés esetén, hamarabb) végrehajtása (a hajtóanyag és a szűrőház típusának megfelelő mennyiségben a szűrőelemeket a megrendelő biztosítja), dokumentálása.

3.5.3.5. Évente egy alkalommal:

A 3.1.-3.4. pontokban részletezett teljes üzemanyag technológiai rendszerek, olajfogó műtárgyak karbantartására kiterjedően:

- a kiadó (feltöltő) kutak kimérő szerkezeteinek hitelesítést helyettesítő minősítése;
- szivárgás érzékelők ellenőrzése;
- a beépített olajfogók hatásfokának mintavétellel történő ellenőrzése akkreditált laboratóriumban;
- az MH LK külön megrendelését követően a kezelő állomány részére (legfeljebb 3 munkanap) elméleti és gyakorlati vizsgáztatással egybekötött továbbképzés megtartása.
- a Vállalkozónak térítésmentes készenlétet kell biztosítani évente legfeljebb 4 alkalommal (4 nap) a szerződés keretén belül a kiemelt rendezvények során (repülőnap, nemzetközi gyakorlatok) egy fő gépészeti és egy fő irányítástechnikai szakemberrel az MH LK által megadott katonai szervezeteknél;
 - 1 fő szakember: legyen képes a központi feltöltő rendszereknél fellépő gépészeti hibák azonnali elhárítására;
 - 1 fő szakember: legyen képes a központi feltöltő rendszereknél (adalékoló, vezérlő rendszerek) fellépő irányítástechnikai hibák azonnali elhárítására
 - A kiemelt rendezvényeken történő készenlét biztosítása (repülőnap, nemzetközi gyakorlatok) a rendezvényt megelőző 10. munkanapig megigénylésre kerül az MH LK által.

3.5.3.6. Félévente (csak Kecskemét B üzemanyag telep vonatkozásában):

A 3.1.-3.4. pontokban részletezett teljes üzemanyag technológiai rendszerek, olajfogó műtárgyak karbantartására kiterjedően:

- az érintés- és villámvédelmi berendezések, eszközök ellenőrzése, szükség javítások elvégzése;
- plombák (tartály, kiadórendszer) sértetlenségének ellenőrzése;
- az elektromos szivattyúk működésének vizsgálata, javítása;
- tömlők ellenőrzése, javítása, cseréje;
- a lefejtő berendezés (szűrő) átvizsgálása, szükség esetén tisztítása;
- a dómaknában lévő szerelvények felülvizsgálata, tömítetlenségek megszüntetése;
- dóm- és lefejtő aknák tisztítása, festés javítása;
- hiányzó csavarok, fedelek, feliratok pótlása;
- akna fedlapok javítása;
- elzáró szerelvények működésének ellenőrzése, szükség szerinti javítása, cseréje;

- belépőrácsok javítása;
- tömítetlenségek, csepegések megszüntetése;
- tankautó földelés ellenőrzése, szükség szerinti javítása, cseréje;
- elektrosztatikus átkötések ellenőrzése, pótlása;
- mérőléc és mérőszalag épségének ellenőrzése;
- elektromos szekrények részegységeinek ellenőrzése, szükség esetén javítások, biztosíték cserék elvégzése;
- túlfeszültség elleni védelem működésének ellenőrzése, szükség esetén javítások, biztosíték cserék elvégzése;
- elektromos kábelcsatornák épségének ellenőrzése, szükséges javítások és cserék elvégzése;
- elektromos és csőátvezetések tömítettségének ellenőrzése, javítása;
- tartály körfolyosók és csőárkok tisztítása, víztelenítése;
- a beépített olajfogók (beleértve a beépített csapadékvíz tároló tartályokat is) ellenőrzésére, karbantartásra, tartályok, rekeszek ürítése.

3.5.3.7. Félévente:

A 3.1.-3.4. pontokban részletezett teljes üzemanyag technológiai rendszerek, olajfogó műtárgyak karbantartására kiterjedően:

- plombák (tartály, kiadórendszer) sértetlenségének ellenőrzése;
- az elektromos szivattyúk működésének vizsgálata, javítása;
- dóm- és lefejtő aknák tisztítása, festés javítása;
- hiányzó csavarok, fedelek, feliratok pótlása;
- akna fedlapok javítása;
- elzáró szerelvények működésének ellenőrzése, szükség szerinti javítása, cseréje;
- belépőrácsok javítása;
- tankautó földelés ellenőrzése, szükség szerinti javítása, cseréje;
- elektrosztatikus átkötések ellenőrzése, pótlása;
- mérőléc és mérőszalag épségének ellenőrzése;
- elektromos szekrények részegységeinek ellenőrzése, szükség esetén javítások, biztosíték cserék elvégzése;
- elektromos kábelcsatornák épségének ellenőrzése, szükséges javítások és cserék elvégzése;
- elektromos és csőátvezetések tömítettségének ellenőrzése, javítása;
- az érintés- és villámvédelmi berendezések, eszközök ellenőrzése, szükség javítások elvégzése;
- a beépített olajfogók beépített csapadékvíz tároló tartályainak ürítése;
- a beépített olajfogók (beleértve a beépített csapadékvíz tároló tartályokat is) ellenőrzésére, karbantartásra, tartályok, rekeszek ürítése;
- a szivattyú és motor rezgésszint és csapágy állapot vizsgálata, ellenőrzése.

3.5.3.8. Negyedévente:

- gázveszélyjelző rendszerek ellenőrzése, szükség szerinti javítása, cseréje;

3.5.3.9 Kéthavonta (Kecskemét B üzemanyag telep kivételével):

A 3.1.-3.4. pontokban részletezett teljes üzemanyag technológiai rendszerek, olajfogó műtárgyak karbantartására kiterjedően:

- tömlők ellenőrzése, javítása, cseréje;
- a lefejtő berendezés (szűrő) átvizsgálása, szükség esetén tisztítása;
- a dómaknában lévő szerelvények felülvizsgálata, tömítetlenségek megszüntetése;
- tömítetlenségek, csepegések megszüntetése;
- túlfeszültség elleni védelem működésének ellenőrzése, szükség esetén javítások, biztosíték cserék elvégzése;
- tartály körfolyosók és csőárkok tisztítása, víztelenítése;

3.5.3.10. Ajánlattevő köteles szerződés hatálya alá eső eszközökre vonatkozóan az MH LK által megadott időpontban, de legkorábban a megrendeléstől számított 24 órán belüli feladat megkezdéssel a berendezésekben bekövetkezett meghibásodások elhárítására garanciális karbantartási tevékenység keretében.

Amennyiben a meghibásodás az 4.1.1. pontra visszavehető, a hiba elhárításához kapcsolódó valamennyi tevékenység költsége kiegyenlítésre kerül Költségviselő által.

3.5.3.11. Tartályok tisztításának, nyomáspróbájának, szerkezeti felülvizsgálatának és hitelesítésének 2019-2020 évi feladatai:

2019. év:

Nincs tervezett tartály tisztítás, nyomáspróba, szerkezeti felülvizsgálat és hitelesítési feladat 2019. évben.

2020. év:

Katonai szervezet	Tartályok (darab)		
	3 m ³	5 m ³	Feladat
MH 59.SZDRB (Kecskemét, KÜFR)	1	1	Tömörségi próba
Összesen:	1	1	-

Megjegyzés / rövidítések:

Tárolt hajtóanyag: JET-A1, illetve RJ-FG

2019. év:

Csővezetékek tömörségi próba vizsgálata MH 59. SZDRB (Kecskemét):

Magnevezés	Cső átmérője
	150 mm
Csővezeték hossza (m)	3 039

2020. év:

Nincsen tervezett csővezeték tömörségi próba vizsgálat

2019. év:

Beépített biztonsági szerelvények (lefúvó szelepek) időszakos működés vizsgálata MH 59. SZDRB (Kecskemét):

Katonai szervezet	Méret (mm)	Mennyisége (db)
MH 59.SZDRB (Kecskemét, KÜFR)	DN15	3
	DN40	2
	DN65	2
	DN20	1

2020. év:

Nincsen tervezett beépített biztonsági szerelvények (lefúvó szelepek) időszakos működés vizsgálata.

3.5.3.11.1. Biztonságtechnikai felülvizsgálat esetén a végrehajtandó munkák a következők:

- a tartály fenékürítése, tisztítása gőzöléssel vagy nagynyomású vízzel, vagy oldószeres mosás, a tisztításhoz használt vizet olyan korróziógátló adalékkal kell ellátni, amely legalább egy hónapig biztosítja a tartály belső felületének védelmét;
- tartályok szerkezeti vizsgálata fekvőhengeres tartályoknál;
- ultrahangos falvastagság mérés lemeztáblánként min. 3 ponton;
- tömítettség vizsgálat, amely kiterjed a tartálytestre és a tartályt a kútoszloppal összekötő csővezetésekre;
- dokumentáció készítése.

3.5.3.11.2. Amennyiben az Ajánlattevő a tartályok tisztításához oldószert alkalmaz, akkor az oldószer hatósági engedélyeinek másolatait köteles átadni a MH LK-nak és a tisztítási jegyzőkönyveken az oldószer alkalmazására utaló bejegyzést köteles tenni.

3.5.3.11.3. A tartályok hitelesítését – figyelembe véve azok sajátosságait, illetve a hitelesítés módját, az érvényben lévő, jelenleg az alábbi MKEH (volt OMH) utasítások alapján kell elvégezni és dokumentálni:

HE 31/1-2000: Tartályok - általános előírások;

HE 31/2-2003: Tartályok - folyadék tartályhitelesítés

HE 31/3-2000: Tartályok - szintmutatócsöves tartályhitelesítés

3.5.3.11.4. Hitelesítéshez a katonai szervezeteknél tárolt hajtóanyagot (autóbenzint, gázolajat, repülőpetróleumot) kell hitelesítési közegként felhasználni.

3.5.3.11.5. Amennyiben a hitelesítést vízzel kell végrehajtani, úgy katonai szervezetek sajátos helyzetét figyelembe véve a hajtóanyag tárolására szolgáló tartályok hitelesítését tisztítás után olyan vízzel kell végezni, amely korróziógátló adalékkal van ellátva, és amely legalább egy hónapig biztosítja a tartály belső felületének védelmét. A hitelesítéshez szükséges vizet a katonai szervezeteknél kiépített víz- vagy tűzi víz- hálózatról, illetve köztes tárolótartályból lehet nyerni. A hitelesítéshez használt vizet, olyan speciális szűrőn kell megtisztítani, amely garantálja annak a környezetbe történő kiengedhetőségét. A hitelesítéshez használt vizet - amennyiben azt az érintett katonai szervezet nem tudja térítésmentesen biztosítani - az eredeti számla másolatának csatolásával az Ajánlattevő pótmunkaként leszámlázhatja.

3.5.3.11.6. Azoknak a tartályoknak a vonatkozásában, melyeknek a biztonságtechnikai felülvizsgálata a hitelesítéssel együtt kerül végrehajtásra a tartály fenékürítése, tisztítása csak az egyik tevékenységhez számítható fel.

3.5.4. Ajánlattevő köteles az MH LK külön megrendelése alapján a javítási keret terhére az MH LK által megadott időpontban, de legkorábban a megrendeléstől számított 24 órán belüli kiszállással valamennyi a szerződésben szereplő helyszínen végrehajtandó a karbantartás hatálya alá nem eső munkát megkezdésére.

4. Egyéb kiegészítések

4.1. Nem rendeltetésszerű használat során keletkezett meghibásodások

4.1.1. Ez alatt értendő a nem rendeltetésszerű használatból, üzemeltetésből, szándékosságból eredő, valamint természeti jelenségek által okozott (elemi kár) hibák kijavítása, konkrétan:

- kezelői hibából (képzetlenség, figyelmetlenség, stb.) eredő hibák
- szándékos károkozásból eredő hibák
- közvetett üzemeltetési hibából eredő meghibásodások (túlfeszültség, szennyezett hajtóanyag bekerülése a technológia rendszerbe stb.)
- villámlás következtében bekövetkezett meghibásodások (zárlatok, kismegszakítók meghibásodása, stb.)
- elemi kár következtében bekövetkezett meghibásodások (zárlatok; fakidőlés következtében bekövetkező meghibásodások; vihar, árvíz, földrengés stb. következtében bekövetkező meghibásodások)

4.1.2. A fenti esetekben a hiba feltárását követően benyújtott részletes árajánlat (lehetőség szerint fényképekkel, saját szakvéleménnyel alátámasztott) alapján – amelyben a szerződésben megadott kiszállási és munkadíjjal kell számolni - végzett kétoldali egyeztetések, és az árajánlat írásos elfogadása után lehet elvégezni a hibaelhárítást.

4.1.3. Rendkívüli esetben (magas környezetvédelmi kockázat, hajtóanyag elfolyás, honvédségi tulajdon veszélyeztetése), munkaidőn túl a munkálatok írásos árajánlat elfogadása nélkül is megkezdhetők. Ebben az esetben Ajánlattevő köteles az MH LK-t haladéktalanul tájékoztatni.

4.2. Teljesítés

4.2.1. A munkavégzés során a tűz-, munka- és környezetvédelmi rendszabályok betartásáért az Ajánlattevő a felelős. A munkák megkezdése előtt az Ajánlattevő dolgozói részére a MH speciális előírásait ismertető tájékoztatót tartanak a katonai szervezetek kijelölt szakemberei. Az előírások be nem tartása a munkavégzés felfüggesztését, a szerződés felbontását vonhatja maga után.

4.2.2. Az előírások teljesülésének ellenőrzésére, valamint karbantartási és kivitelezési munkák szakellenőrzésére jogosultak:

- MH LK, az MH ÖHP, az MH ARB kijelölt szakemberei,
- Kijelölt tűzvédelmi, környezetvédelmi és balesetvédelmi szakemberek
- HM Hatósági Főosztály
- polgári hatóságok szakemberei
- előljáró szakszolgálati személyek.

4.2.3. Az Ajánlattevő köteles a munkavégzés helyén az alábbi okmányokat, dokumentumokat vezetni, folyamatosan naprakész állapotban tartani, az ellenőrzésre jogosult személyeknek bemutatni:

- generál kivitelezési építési napló,
- munkaterület átadás-átvételi jegyzőkönyv,
- beszállási engedély tartályban végzendő munkákhoz,
- tisztítási jegyzőkönyv,
- a hitelesítés végzéséhez az MKEH által előírt dokumentumok,
- használati etalon (-ok) minősítési bizonyítványai, korrekciós tényezőkkel.
- karbantartások esetén az aktuális karbantartás végrehajtásáról készült feladatlista (karbantartási lista)

4.2.4. A karbantartási, tisztítási munkálatok alatti beavatkozásokról Ajánlattevő munkalapot/jegyzőkönyvet és karbantartások esetén a karbantartási listát (minták a műszaki követelmények 1. mellékletében) készít, amely tartalmazza az elvégzett munkákat és a beépítésre, lecserélésre került alkatrészeket. Karbantartás esetén a munkalapon fel kell tüntetni valamennyi a karbantartás során elvégzett munkálatot.

4.2.5. A teljesítés igazolása a munkalap / jegyzőkönyv és karbantartások esetén a karbantartási lista alapján történik, melyet az Ajánlattevő, illetve Megrendelő (vagy annak képviselője, ebben az esetben az eszközt üzemeltető katonai szervezet) kijelölt műszaki ellenőre vagy a katonai szervezet üzemanyag szakterület vezetője, aláírásukkal és hivatalos bélyegzővel (ennek hiányában szolgálati igazolványuk számának megjelölésével) látják el.

4.2.6. A számla benyújtásának feltétele, hogy a tárgyi időszakban végzett munkákról szóló jegyzőkönyvek/munkalapok és karbantartások esetén a karbantartási lista teljesítés igazolása megtörténjen. A jegyzőkönyveket/munkalapokat és karbantartások esetén a

karbantartási listát a számlához csatolva kell benyújtani. A pénzügyi teljesítés csak az igazolt munkák után számlánként egy összegben esedékes.

4.2.7. Ajánlattevő az elvégzett munkálatokra minimum 12 hónap, a beépített, kicserélt alkatrészekre a gyártó által megadott, de minimum 12 hónap garanciát vállal a munkálatok befejezését követően. Amennyiben a garanciális időszakban a beépített, kicserélt alkatrész újból meghibásodik, a garanciaidő az újbóli javítástól számítva újraindul.

4.2.8. Az Ajánlattevő negyedévente nyújt be számlát, a tárgy negyedévet követő hónap 5. munkanapjáig, az adott időszakban elvégzett munkákról az 5. pont szerint.

4.2.9. Az Ajánlattevő a karbantartások és felülvizsgálatok tervezésekor az alábbi periódusok figyelembevételével készíttse el az ütemtervet.

- kéthavi karbantartások között minimum 1,5 hónap, de legfeljebb 2,5 hónap telhet el;
- negyedéves karbantartások között minimum 2 hónap, de legfeljebb 4 hónap telhet el;
- féléves karbantartások között minimum 5 hónap, de legfeljebb 7 hónap telhet el;
- éves karbantartások között minimum 11 hónap, de legfeljebb 13 hónap telhet el;
- a periodikus felülvizsgálatokat, minősítéseket az érvényességi időközön belül kell végrehajtani.

4.2.10. Az Ajánlattevő az adott évre karbantartási ütemtervet készít, amelynek egy példányát az MH LK részére az első évre a szerződés megkötésétől számított 30 napon belül, második évre legkésőbb a tárgyévet megelőző év december 01.-ig megküld.

4.2.11. Amennyiben a minősített kútoszlopon a minősítést igazoló plomba megsérült, vagy a kimérő berendezésen erőszakos beavatkozás, vagy az MH tulajdonával való visszaélés nyoma, fedezhető fel, akkor azt az Ajánlattevő haladéktalanul jelzi az MH LK felé.

4.2.12. A külön a javítási keretből történő megrendelés esetén az Ajánlattevő kalkulációt készít a megrendelésre kerülő feladat költségeiről, amelyet az MH LK részére megküld. A javítást a kalkuláció elfogadása után lehet megkezdeni.

4.2.13. Ajánlattevő köteles a karbantartás során felhasznált alkatrészekről helyszínenként negyedévente listát készíteni és elektronikusan az MH ARB részére megküldeni.

4.3. Hulladékok, veszélyes hulladékok kezelése

4.3.1. A tartályok tisztítása és fenéktisztítása során kitermelt hajtóanyag tárolásáról és kezeléséről az érvényes belső minőségbiztosítási intézkedéseknek megfelelően a katonai szervezetek kötelesek gondoskodni.

4.3.2. A tartálytisztítások során keletkező szennyezett rongy ártalmatlanításáról, továbbá az olajfogó műtárgyak tisztítása, javítása, karbantartása, csapadékvíz tartály ürítése kapcsán keletkezett veszélyes hulladék ártalmatlanításáról (elszállításáról, kezeléséről) az

Ajánlattevőnek kell gondoskodnia. A katonai szervezetek a veszélyes hulladékok gyűjtésében, köztes tárolásában közreműködnek, a tartálytisztítási maradék tárolásához biztosítják az eszközöket az Ajánlattevő igénye szerint. Az Ajánlattevő a munkák ideje alatt köteles a munkaterület tisztaságát fenntartani.

4.3.3. A keletkezett veszélyes hulladékok kezelésével kapcsolatban az Ajánlattevő köteles betartani a 225/2015. (VIII. 7.) Kormányrendelet előírásait.

4.3.4. Az Ajánlattevő köteles biztosítani a veszélyes hulladékok kezeléséhez részére előírt nyilvántartásokat, dokumentumokat.

4.3.5. A munkák során szigorúan be kell tartani a vonatkozó környezetvédelmi előírásokat.

5. Ajánlattevő által átadásra kerülő dokumentációk, csatolva az aktuális számlához

5.1. Felülvizsgálati jegyzőkönyvek és bizonyítványok (villámvédelmi, érintésvédelmi, hitelesítési, szivárgás érzékelő, gázveszélyjelző, hitelesítési) 2-2 papír alapú példányban (1 példány az üzemeltető katonai szervezet példánya, amelyet az MH ARB továbbít; 1 példány az MH ARB példánya).

5.2. Felülvizsgálati jegyzőkönyvek (tisztítási, nyomáspróba, szerkezeti, olajfogó határfok) 3-3 papír alapú példányban (1 példány az üzemeltető katonai szervezet példánya, amelyet az MH ARB továbbít; 1 példány az MH ARB példánya; 1 példány az érintett szakhatóság példánya - térítvényes levélben).

5.3. Az összes felülvizsgálati jegyzőkönyvet és bizonyítványt 1 archivált példányban CD-n (PDF formátumban) is meg kell küldeni az MH ARB részére (negyedévenként összesítve).

5.4. Éves, féléves, negyedéves karbantartási jegyzőkönyvek, munkalapok, karbantartási listák, a beépített alkatrészek listája alakulatonként 1 archivált példányban CD-n (PDF formátumban) kell megküldeni az MH ARB részére (negyedévenként összesítve).

5.5. A negyedéves adatmentéseket, archiválásokat CD-n kell megküldeni az MH ARB részére.

KÖTELEZŐ NYILATKOZATOK

- a) Nyilatkozom, hogy jelen eljárás során és nyertességem esetén a szerződés teljesítése során nevemben és alvállalkozóm nevében sem jár el a Vbt. 9. §-ban foglalt összeférhetetlenségi szabályokba ütköző személy.
- b) Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy a részvételi jelentkezés elkészítésével és beadásával kapcsolatos összes költség Részvételre jelentkezőt terheli. Részvételre jelentkezőnek nincs joga semmilyen, a kifejezetten megadott jogcímeken kívül, egyéb – így különösen anyagi – igény érvényesítésére. A beszerzési eljárás eredményes vagy eredménytelen befejezésétől függetlenül, az Ajánlatkérővel szemben ezen költségekkel kapcsolatban semmilyen követelésnek nincs helye. Tudomásul veszem továbbá, hogy az Ajánlatkérő a benyújtott részvételi jelentkezéseket nem tudja visszaszolgáltatni sem egészében, sem részeiben.
- c) Nyilatkozom annak tudomásulvételéről, hogy az általam igénybe vett alvállalkozóért úgy felelek, mintha az alvállalkozó által végzett szolgáltatást magam végeztem volna (az Alvállalkozó által okozott bármely kárért teljes felelősséggel tartozom).
- d) Tudomásul veszem, hogy az eljárás lezárásáig minden, az eljárással összefüggő kapcsolattartásra kizárólag írásban kerülhet sor. Az Ajánlatkérő visszautasít minden személyes vagy nem dokumentálható kapcsolattartási formát.
- e) Nyilatkozom, hogy a másolatban benyújtott dokumentumok az eredetivel azonosak.
- f) Nyilatkozom, hogy a részvételi jelentkezés elektronikus adathordozón benyújtott (jelszó nélkül olvasható, de nem módosítható például .pdf file) példánya a papír alapú példánnyal megegyezik.
- g) Nyilatkozom, hogy a Részvételi felhívás és dokumentáció feltételeit elfogadom.
- h) Nyilatkozom arról, hogy
- rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, melynek száma:..... Kötelezettséget vállalok arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékban (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.
 - **VAGY**
 - nem rendelkezem NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég kóddal, de kötelezettséget vállalok a cégazonosításhoz szükséges NATO Kereskedelmi és Kormányzati Cég Kódnak a Magyar Nemzeti Kodifikációs Irodától történő

megszerzésére a szerződés aláírását követő 10 munkanapon belüli adatszolgáltatással, valamint arra, hogy a szerződés teljesítése közben a cég jogállásában bekövetkező bármely változás esetén a Termékkodifikációs Záradékbán (továbbiakban: Záradék) foglalt kötelezettségek jogfolytonosak legyenek.

- i) Nyilatkozom, hogy a beszerzés tárgyára vonatkozó ISO 9001:2015 vagy azzal egyenértékű szabvány szerinti tanúsított minőségirányítási rendszeremet a szerződés teljes időtartama alatt fenntartom. Tudomásul veszem, hogy a minőségirányítási rendszer tanúsítottságának megszűnése szerződésszegésnek minősül.

Kelt:, 2018. „...”

.....

cégszerű aláírás

Megjegyzés: Közös részvételi jelentkezés esetén valamennyi Részvételre jelentkező köteles ezt a nyilatkozatot külön-külön megtenni

NYILATKOZATMINTÁK

2. számú minta

NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ OKOKRÓL

a Vbt. 45.§ (1) bekezdés 1., 3-16. pontjában, valamint a Vbt. 45.§ (2) bekezdésében foglalt kizáró okok vonatkozásában

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
.....

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező aki:

45. § (1) bekezdés

1. az alábbi bűncselekmények valamelyikét elkövette, és a bűncselekmény elkövetése az elmúlt öt évben jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert, amíg a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült:

a) a Büntető Törvénykönyvről szóló 1978. évi IV. törvény (a továbbiakban: 1978. évi IV. törvény) vagy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény (a továbbiakban: Btk.) szerinti bünszervezetben részvétel, ideértve a bűncselekmény bünszervezetben történő elkövetését is,

b) az 1978. évi IV. törvény szerinti vesztegetés, befolyással üzérkedés, befolyás vásárlása, vesztegetés nemzetközi kapcsolatokban, befolyás vásárlása nemzetközi kapcsolatokban, hűtlen kezelés, hanyag kezelés vagy a Btk. XXVII. fejezetében meghatározott korrupciós bűncselekmények, továbbá a Btk. szerinti hűtlen kezelés vagy hanyag kezelés,

c) az 1978. évi IV. törvény szerinti költségvetési csalás, európai közösségek pénzügyi érdekeinek megsértése vagy a Btk. szerinti költségvetési csalás,

d) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti terrorcselekmény, valamint az ehhez kapcsolódó felbujtás, bűnsegély vagy kísérlet,

e) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti pénzmosás, valamint a Btk. szerinti terrorizmus finanszírozása,

f) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti emberkereskedelem, valamint a Btk. szerinti kényszermunka;

g) az 1978. évi IV. törvény vagy a Btk. szerinti versenyt korlátozó megállapodás, beszerzési közbeszerzési és koncessziós eljárásban,

h) az 1978. évi IV. törvény XV. fejezet III. Címe szerinti bűncselekmények, vagy a Btk. szerinti minősített adattal visszaélés, továbbá

i) a gazdasági szereplő személyes joga szerinti, az *a)–h)* alpontban felsoroltakhoz hasonló bűncselekmény;

3. végelszámolás alatt áll vagy az ellene indult csődeljárás elrendeléséről szóló bírósági végzést tettek közzé, az ellene indított felszámolási eljárást jogerősen elrendelték, vagy ha a gazdasági szereplő személyes joga szerinti hasonló eljárás van folyamatban, vagy aki személyes joga szerint hasonló helyzetben van,

4. tevékenységét felfüggesztette vagy akinek tevékenységét felfüggesztették,

5. gazdasági, illetve szakmai tevékenységével kapcsolatban bűncselekmény elkövetése az elmúlt három éven belül jogerős bírósági ítéletben megállapítást nyert,

6. vonatkozásában három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, vagy végleges közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította, hogy valamely korábbi beszerzési eljárás, vagy az eljárás eredményeképp megkötött szerződés teljesítése során megszegte az információk biztonságával vagy az ellátás biztonságával kapcsolatos kötelezettségeit,

7. tevékenységét a jogi személlyel szemben alkalmazható büntetőjogi intézkedésekről szóló 2001. évi CIV. törvény 5. § (2) bekezdés *b)* pontja alapján, vagy az adott beszerzési eljárásban releváns módon *c)* vagy *g)* pontja alapján a bíróság jogerős ítéletében korlátozta, az eltiltás ideje alatt, vagy ha az ajánlattevő tevékenységét más bíróság hasonló okból és módon jogerősen korlátozta,

8. beszerzési, közbeszerzési eljárásokban való részvételtől véglegesen vagy jogerősen eltiltásra került, a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegesen vagy – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának megtámadására irányuló közigazgatási per esetén – a bíróság által jogerősen megállapított időtartam végéig,

9. korábbi beszerzési vagy közbeszerzési eljárásban hamis adatot szolgáltatott vagy hamis nyilatkozatot tett, ezért az eljárásból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor, az érintett eljárás lezárásától számított három évig, vagy amennyiben a kizárás tekintetében sor került jogorvoslatra és az ajánlatkérő kizárásról hozott döntését a hamis adat szolgáltatásának megállapítása mellett a Közbeszerzési Döntőbizottság véglegessé vált – a Közbeszerzési Döntőbizottság határozatának közigazgatási perben történő megtámadása esetén a bíróság jogerős – három évnél nem régebben meghozott határozata jogszerűnek mondta ki,

10. az adott eljárásban előírt adatszolgáltatási kötelezettség teljesítése során a hamis adatot szolgáltat, illetve hamis adatot tartalmazó nyilatkozatot tesz, ha

a) a hamis adat vagy nyilatkozat érdemben befolyásolja az ajánlatkérőnek a kizárásra, alkalmasság fennállására, az ajánlat műszaki leírásnak való megfelelésére vagy az ajánlatok értékelésére vonatkozó döntését, és

b) a gazdasági szereplő szándékosan szolgáltatott hamis adatot vagy tett hamis nyilatkozatot, vagy az adott helyzetben általában elvárható gondosság mellett egyértelműen fel kellett volna ismernie, hogy az általa szolgáltatott adat a valóságnak, illetve nyilatkozata a rendelkezésére álló igazolások tartalmának nem felel meg,

11. az adott eljárásban megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkérő döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információt kísérelt megszerezni, amely jogtalan előnyt biztosítana számára a beszerzési eljárásban, vagy korábbi beszerzési, közbeszerzési eljárásból ebből az okból kizárták, és a kizárás tekintetében jogorvoslatra nem került sor az érintett beszerzési, közbeszerzési eljárás lezárulásától számított három évig,

12. tekintetében a következő feltételek valamelyike megvalósul:

a) nem az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség vagy a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában, a Kereskedelmi Világszervezet közbeszerzési megállapodásban részes államban vagy az EUMSZ 198. cikkében említett tengerentúli országok és területek bármelyikében vagy nem olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak kettős adózás elkerüléséről szóló egyezménye van, vagy amellyel az Európai Uniónak kétoldalú megállapodása van a közbeszerzés terén,

b) olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni, vagy

c) a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a *b)* alpont szerinti feltétel fennáll;

13. harmadik országbeli állampolgár Magyarországon engedélyhez kötött foglalkoztatása esetén a munkaügyi hatóság által a munkaügyi ellenőrzésről szóló 1996. évi LXXV. törvény 7/A. §-a alapján két évnél nem régebben véglegessé vált közigazgatási – vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági – határozatban megállapított és a központi költségvetésbe történő befizetésre kötelezéssel vagy az idegenrendészeti hatóság által a harmadik országbeli állampolgárok beutazásáról és tartózkodásáról szóló törvény szerinti közrendvédelmi bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el,

14. esetében a 9. § szerinti összeférhetlenségből, illetve a beszerzési eljárás előkészítésében való előzetes bevonásból eredő versenytorzulást a gazdasági szereplő kizárásán kívül nem lehet más, kevésbé kényszerítő intézkedésekkel hatékonyan orvosolni,

15. a Tpv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikke szerinti – három évnél nem régebben meghozott – véglegessé vált és végrehajtható versenyfelügyeleti határozatban vagy a versenyfelügyeleti határozat megtámadására irányuló közigazgatási per esetén a bíróság jogerős és végrehajtható határozatában megállapított és bírsággal sújtott jogszabálysértést követett el; vagy ha az ajánlattevő ilyen jogszabálysértését más versenyhatóság végleges döntésében vagy bíróság jogerősen – három évnél nem régebben – megállapította és egyúttal bírságot szabott ki,

16. esetében az ajánlatkérő kellően megalapozott információval rendelkezik annak megállapításához, hogy az adott beszerzési eljárásban az ajánlattevő a Tpv. 11. §-a, vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző jogsértést követett el, kivéve, ha a gazdasági szereplő az ajánlat, tárgyalásos eljárásban és versenypárbeszédben végleges ajánlat benyújtását megelőzően a Gazdasági Versenyhivatal számára a Tpv. 11. §-ába vagy az EUMSZ 101. cikkébe ütköző

magatartást feltárja és a Tpvt. 78/A. § (2) bekezdésében foglalt, a bírság mellőzésére vonatkozó feltételek fennállását a Gazdasági Versenyhivatal a Tpvt. 78/C. § (2) bekezdése szerinti végzésében megállapította,

45. § (2) bekezdés

a) vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve személyes joga szerint az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy olyan személy, akivel szemben az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűncselekmény miatt az elmúlt öt évben jogerős ítéletet hoztak és a büntetett előlélethez fűződő hátrányok alól nem mentesült, vagy

b) az (1) bekezdés 1. pontjában meghatározott bűncselekmény miatt a jogerős ítéletet az elmúlt öt évben – vagy ha ez rövidebb, az adott bűncselekmény kapcsán az elítélt büntetett előlélethez fűződő hátrányok alóli mentesüléséhez szükséges időn belül – olyan személlyel szemben hozták, aki a bűncselekmény elkövetésekor a gazdasági szereplő vezető tisztségviselője vagy felügyelőbizottságának tagja, cégvezetője vagy gazdasági társaság esetén annak egyedüli tagja, vagy személyes joga szerinti hasonló ügyvezető vagy felügyelő szervének tagja, illetve az előbbieknek megfelelő döntéshozatali jogkörrel rendelkező személy volt.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL**

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában foglalt kizáró ok

**„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”
tárgyú beszerzési eljárásban**

Alulírott (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
.....

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező aki:

Vbt. 45.§ (1) bekezdés 12. pont b) alpont:

„olyan társaság, amely a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)–b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosát nem képes megnevezni”

a)Az alábbiak szerint nyilatkozom a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény (a továbbiakban: pénzmosásról szóló törvény) 3. § 38. pontja, a)- b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos nevééről és állandó lakóhelyéről:

Tényleges tulajdonos neve	Tényleges tulajdonos állandó lakóhelye:
1.	
2.	
...	

VAGY*

b) A részvételre jelentkezőnek a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pontja a),- b), vagy d), alpontja szerinti tényleges tulajdonosa nincs.

Kelt:

* A nem kívánt szöveg törlendő/áthúzendó vagy az cégszerű aláírás alkalmazandó rész aláhúzendó

**NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL**

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontja szerinti kizáró ok

**„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”
tárgyú beszerzési eljárásban**

Alulírott (részvételre jelentkező), melyet képvisel: ...

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvényben (Vbt.) foglalt alábbi kizáró okok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező aki:

Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpont:

„a gazdasági szereplőben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni részzel vagy szavazati joggal rendelkezik olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amelynek tekintetében a b) alpont szerinti feltétel fennáll”

A Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont c) alpontja szerinti kizáró ok tekintetében külön is nyilatkozom, hogy

1. Nincs olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely a társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni részzel vagy szavazati joggal rendelkezik.¹

vagy

2. A társaságunkban közvetetten vagy közvetlenül több mint 25%-os tulajdoni részzel vagy szavazati joggal rendelkező jogi személy(ek) és/vagy személyes joga szerint jogképes szervezet(ek) az alábbiak:²

Név	Székhely

Nyilatkozom továbbá, hogy a fent megnevezett szervezet(ek) vonatkozásában a Vbt. 45. § (1) bekezdés 12. pont b) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

¹Nem kívánt rész törlendő

²Nem kívánt rész törlendő

**NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL³**

a Vbt. 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok

**„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”
tárgyú beszerzési eljárásban**

Alulírott (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
.....

az alábbi nyilatkozatot teszem:

Nem állnak fenn velünk szemben a védelmi és biztonsági célú beszerzésekről szóló 2016. évi XXX. törvény (Vbt.) 45. § (1) bekezdés 18. pontjában foglalt kizáró ok, mely szerint nem lehet részvételre jelentkező, aki:

45. § (1) bekezdés

18. a 101. § szerinti előleget nem a szerződésnek megfelelően használta fel, és ezt három évnél nem régebben meghozott, jogerős bírósági, véglegessé vált közigazgatási vagy annak megtámadására irányuló közigazgatási per esetén jogerős bírósági határozat megállapította.

Kelt:

.....
cégszerű aláírás

³ Részvételre jelentkezőnek a nyilatkozatot a Vbt. 46. § (5) bekezdés b) pontja szerint kell megtennie. A jogszabályi rendelkezés értelmében ajánlatkérő a kizáró ok fenn nem állásának igazolására következő igazolásokat és nyilatkozatokat fogadja el: „... részvételre jelentkező eskü alatt tett nyilatkozatát, vagy ha ilyen nyilatkozat nem tehető az érintett országban, a részvételre jelentkező, alvállalkozó, illetve az alkalmasság igazolásában részt vevő gazdálkodó szervezet által bíróság, hatóság, közjegyző, kamara vagy szakmai szervezet előtt tett, vagy általuk hitelesített nyilatkozatot.”

NYILATKOZAT

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján alvállalkozót:

- nem kívánok igénybe venni.
- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzendó)

A Vbt. 51. § (6) bekezdés alapján a beszerzésnek az a része, amelynek teljesítéséhez igénybe kívánom venni:.....

Alvállalkozó(k) megnevezése:

Alvállalkozó(k) címe:

(Egy személynek vagy szervezetnek a szerződés teljesítésében való részvétele arányát az határozza meg, hogy milyen arányban részesül a beszerzés tárgyának általános forgalmi adó nélkül számított ellenértékéből.)

Kelt:, 2018.

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Vbt. 50. § (5) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy az alkalmasság igazolásához és a szerződés teljesítéséhez kapacitást nyújtó szervezete(ke)t:

- nem kívánok igénybe venni.
- igénybe kívánok venni. (a megfelelő aláhúzendó)

A Kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet neve, címe:	Az alkalmassági feltétel, amelynek igazolásához a kapacitást nyújtó szervezet erőforrására támaszkodik (az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölése):

Kelt:, 2018.

.....

cégszerű aláírás

**NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 11. PONTJA SZERINTI KIZÁRÓ
OKOKRÓL**

**a Vbt. 91.§ (3) bekezdés alapján az alvállalkozó, valamint az alkalmasság igazolásában
résztevő más szervezet vonatkozásában a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdése szerinti kizáró
okok fenn nem állásáról**

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott (részvételre jelentkező), melyet képvisel:
.....

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A szerződés teljesítéséhez nem veszünk igénybe a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót, továbbá az általunk az alkalmasság igazolására igénybe venni kívánt más gazdálkodó szervezet/ek sem tartoznak a Vbt. 45.§ (1) és (2) bekezdésében foglalt kizáró okok hatálya alá.

Kelt:, 2018. „...”

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú beszerzési eljárásban

Alulírott (ajánlattevő), melyet képvisel:

az alábbi nyilatkozatot teszem:

A Vbt. 51. § (4) bekezdése alapján nyilatkozom, hogy a kis- és középvállalkozásokról, fejlődésük támogatásáról szóló 2004. évi XXXIV. törvény szerint vállalkozásom:

- mikrovállalkozásnak
 - kisvállalkozásnak
 - középvállalkozásnak minősül.
 - nem tartozik a törvény hatálya alá.
- (a megfelelő aláhúzendó)*

Kelt:, 2018.

.....

cégszerű aláírás

NYILATKOZAT

**a nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény átlátható szervezet fogalmára
vonatkozó feltételeknek való megfelelésről**

Alulírott, mint a(z)

(székhely: cégbejegyzésre/aláírásra jogosult
képviselője, jelen okirat aláírásával, ezennel büntetőjogi felelősségem tudatában

nyilatkozom

arról, hogy a(z) (teljes név) a nemzeti vagyonról
szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pontja⁴ alapján átlátható szervezetnek
minősül, egyidejűleg az azt alátámasztó dokumentumok másolatát nyilatkozatomhoz csatolom.

Kelt:

P. H.

.....
cégbjegyzésre/aláírásra jogosult

⁴ 3. § (1) E törvény alkalmazásában

1. *átlátható szervezet:*

*a)*³ az állam, a költségvetési szerv, a köztisztviselő, a helyi önkormányzat, a nemzetiségi önkormányzat, a társulás, az egyházi jogi személy, az olyan gazdálkodó szervezet, amelyben az állam vagy a helyi önkormányzat külön-külön vagy együtt 100%-os részesedéssel rendelkezik, a nemzetközi szervezet, a külföldi állam, a külföldi helyhatóság, a külföldi állami vagy helyhatósági szerv és az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állam szabályozott piacára bevezetett nyilvánosan működő részvénytársaság,

b) az olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő feltételeknek:

*ba)*² tulajdonosi szerkezete, a pénzmoss és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető,

bb) az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban rendelkezik adóilletőséggel, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van,

bc) nem minősül a társasági adóról és az osztalékadóról szóló törvény szerint meghatározott ellenőrzött külföldi társaságnak,

bd) a gazdálkodó szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében a *ba)*, *bb)* és *bc)* alpont szerinti feltételek fennállnak;

c) az a civil szervezet és a vizitársulat, amely megfelel a következő feltételeknek:

ca) vezető tisztségviselői megismerhetők,

cb) a civil szervezet és a vizitársulat, valamint ezek vezető tisztségviselői nem átlátható szervezetben nem rendelkeznek 25%-ot meghaladó részesedéssel,

cc) székhelye az Európai Unió tagállamában, az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes államban, a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállamában vagy olyan államban van, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van;

Az átláthatósági nyilatkozathoz csatolandó adatok, vagy azokat alátámasztó dokumentumok az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényben meghatározottak alapján

A nemzeti vagyonról szóló 2011. évi CXCVI. törvény 3. § (1) bekezdésének 1. pont b) alpontja szerinti

magyar gazdálkodó szervezetek esetében

Alulírott, (név) mint a (cégnév) (székhely) (adószám) törvényes képviselője nyilatkozom, hogy az általam képviselt szervezet olyan belföldi vagy külföldi jogi személy vagy jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet, amely megfelel a következő együttes feltételeknek:

- a) tulajdonosi szerkezete, a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló törvény szerint meghatározott tényleges tulajdonosa megismerhető, amelyről az 1. pontban nyilatkozom, és
- b) adóilletőségeországban **[ország megnevezése]** található⁵, amely **[a megfelelő aláhúzendő]**,
 - az Európai Unió tagállama,
 - az Európai Gazdasági Térségről szóló megállapodásban részes állama,
 - a Gazdasági Együttműködési és Fejlesztési Szervezet tagállama,
 - olyan állam, amellyel Magyarországnak a kettős adóztatás elkerüléséről szóló egyezménye van, és
- c) nem minősül társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény 4. § 11. pontja szerinti ellenőrzött külföldi társaságnak, és
- d) az általam képviselt szervezetben közvetlenül vagy közvetetten több mint 25%-os tulajdonnal, befolyással vagy szavazati joggal bíró jogi személy, jogi személyiséggel nem rendelkező gazdálkodó szervezet tekintetében az a), b) és c) alpont szerinti feltételek fennállnak.

1. Nyilatkozat tényleges tulajdonosról

Az általam képviselt szervezetnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelőzéséről és megakadályozásáról szóló 2017. LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja alapján a következő természetes személy(ek) a tényleges tulajdonosa(i):

Sorszám	Tényleges tulajdonos	Születési hely és idő	Anyja neve	Részesedés mértéke %-ban

Kelt:

P. H.

.....
cégjegyzésre/aláírásra jogosult

⁵ Amennyiben Ajánlattevőnek Magyarországon található az adóilletősége, úgy az kerüljön feltüntetésre, amennyiben más országban, úgy értelem szerűen az az ország kerüljön megadásra.

**NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 12. B) PONTJA SZERINTI, M1.)
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYRŐL**

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú eljárásban

Alulírott (Ajánlattevő),

n y i l a t k o z o m ,

hogy az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított három évben (36 hónap) teljesített, a beszerzés tárgyához illeszkedő referenciáim az alábbiak:

repülőtéri kiszolgáló és adalékoló rendszerek karbantartása és javítása:

Teljesítés helye, ideje (kezdés és befejezés dátuma-év, hó, nap)	Szerződést kötő másik fél	Szerződés tárgya	Referencia mértéke (m3 és db)

Nyilatkozom, hogy a teljesítés szerződésszerűen történt.

Kelt:, 2018. „...”

.....
cégszerű aláírása

**NYILATKOZAT A RÉSZVÉTELI FELHÍVÁS 12. B) PONTJA SZERINTI, M3)
MŰSZAKI-SZAKMAI ALKALMASSÁGI KÖVETELMÉNYRŐL**

„Repülőtéri feltöltőrendszerek karbantartása 2019-2020.”

tárgyú eljárásban

Alulírott (Ajánlattevő),

nyilatkozom,

hogy az általam teljesítésbe bevinni kívánt szakemberek az alábbiak:

Teljesítésbe bevinni kívánt szakember megnevezése	Végzettséget, képzettséget igazoló okirat száma	Szakember által aláírt rendelkezésre állási nyilatkozat (ajánlat oldalszáma)	Szakmai önéletrajz (ajánlat oldalszáma)

Kelt:, 2018. „„”

.....
cégszerű aláírás

