

Nyt. szám: BI/1027-72/2017

## Gazdasági Szereplő

Székhelyén

**Tárgy:** Kiegészítő tájékoztatás

**Tisztelt Gazdasági Szereplő!**

A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárást folytat „A HM VGH vagyonezelésében lévő Nőtlen szállók épületenergetikai fejlesztései I. ütem” a KEHOP 5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján tárgyban (beszerzési azonosító 6-78/VGH/KBT/1027/2017).

Az eljárás során érkezett kérdésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:

### 1. Gazdasági Szereplő kérdése:

3. részajánlati kör:

Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 33. kérdésre adott válasz nem tartalmaz információt a kérdésben megfogalmazottakra, miszerint „pontosítani szíveskedjenek az ingatlan határvonalát”. Kérjük helyszínrajzon megadni a saját tulajdonú ingatlan illetve telek határvonalát, /vagy ha úszó telken van azt közölni/, hogy meg lehessen határozni a szükséges közterületfoglalás mennyiségét és ahhoz költséget rendelni.


**Ajánlatkérő válasza:**

A szükséges térképmásolatok a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalra feltöltésre kerülnek. Az ingatlan a 3. részajánlati kör vonatkozásában úszótelken van.

### 2. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 34. kérdés válasza szerint a homlokzatról elbontott vezetékeket és szerelvényeket vissza is kell szerelni, ám a módosított költségvetésben nem szerepel a visszaszerelés. A vezetékeket, kábeleket nyilván a szigetelés alá kell süllyeszteni védőcsőben, vagy csatornában ám erre vonatkozó költségvetési tétel sem került kiírásra. Kérjük a hiányzó tételeket pontos mennyiség megadásával pótolni szíveskedjenek.

Ellenjegyezte:



**Tóth Richárd**

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00882

### **Ajánlatkérő válasza:**

A járulékos költségek, 3.számú tétele.

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

### **3. Gazdasági Szereplő kérdése:**

Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 35. kérdés válasza szerint: „A meglévő előtetőt el kell bontani, új rögzítési pontokat kell kialakítani és az előtetőt át kell tervezni.” Nyilván az áttervezést tervező végzi, ám ha az ajánlatadás időpontjában még ilyen terv nem áll rendelkezésre milyen feladat elvégzését árazza be ajánlatadó? Kérjük a tervet ajánlatadáshoz biztosítani, vagy a vonatkozó költségvetési tételekben a végzendő feladatot részletesen megadni, a beépítendő anyagok minőségével és mennyiségével.

### **Ajánlatkérő válasza:**

Az előtető leszerelése, elbontása, esetleges átalakítása-áttervezése az Ajánlatadó feladat, a szabványok betartásával.

### **4. Gazdasági Szereplő kérdése:**

Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 36. kérdés válasz alapján „A kivitelező feladata a villámvédelmi hálózat szakszerű telepítése,”- mellyel kapcsolatosan kérjük tételesen kiírni az elvégzendő feladatokat, illetve beépítendő anyagokat, tekintettel arra, hogy terv és anyagkiírás hiányában a beárazandó tétel műszaki tartalma nincs meghatározva, az így nem árazható. Kérjük pontosítani szíveskedjenek.

### **Ajánlatkérő válasza:**

A villámvédelmi hálózatok állapota a helyszínen megtekinthető volt. Ez alapján kérjük beárazni a „Villám- és érintésvédelmi hálózat felülvizsgálata, meglévő hálózat át- és visszatelepítése lapostetőn és oldalfalon, mérési jegyzőkönyvvel” tételt.

### **5. Gazdasági Szereplő kérdése:**

Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 39. kérdés válaszában, valamint a módosított költségvetés Szigetelés fejezet 17. tételében szereplő szigetelőanyag pontos típusát /milyen kasírozású, milyen hővezetési tényezőjű, stb./ kérjük, megadni szíveskedjenek


### **Ajánlatkérő válasza:**

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

### **6. Gazdasági Szereplő kérdése:**

Az 1. sz. kiegészítő tájékoztatás 40. kérdés válasza szerint a csöveket körbe kell szigetelni. Kérdésünk ez mit jelent a csöveket is körbe kell szigetelni, vagy a cső fölötti

Ellenjegyezte:



Tóth Richárd

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00882

födémet úgy kell szigetelni, hogy a cső szélénél meg lehet állni. Kérjük pontosítani szíveskedjenek.

**Ajánlatkérő válasza:**

A szigetelést, ahol lehetséges a csövek (gépészet) fölé kell vinni, ahol nem lehetséges, ott a szigetelést meg kell szakítani. Magát a csövet nem kell körbeszigetelni.

**7. Gazdasági Szereplő kérdése:**

3. részajánlati kör

A nyílászáró cserék során szükséges csempe leverése és falburkolat készítése a költségvetésben nem került kiírásra! Kérjük a költségvetés kiegészítését 10 m<sup>2</sup> csempe leverésévék és 10 m<sup>2</sup> falburkolat készítésével!

**Ajánlatkérő válasza:**

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

**8. Gazdasági Szereplő kérdése:**

3. részajánlati kör

A 2017.11.13-án rendelkezésünkre bocsájtott Tüzér utcai költségvetésben nem szerepelnek a 2017.11.10-én Kiegészítő tájékoztatás alapján egyes módosított mennyiségek. A fentiek alapján kérjük állásfoglalásukat és költségvetés javítását az alábbi tételekre vonatkozóan.

**Ajánlatkérő válasza:**

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.


**9. Gazdasági Szereplő kérdése:**

A 2017.11.13-án rendelkezésünkre bocsájtott Kiegészítő tájékoztatásban szereplő 20. kérdésre adott válasz alapján a Tüzér utcai költségvetésben a Szigetelések 14. tételét 60 m<sup>2</sup>-ről 152 m<sup>2</sup>-re módosítják. A rendelkezésünkre bocsájtott költségvetésben a mennyiség nem került módosításra. Kérjük, a mennyiséget módosítani szíveskedjenek 152 m<sup>2</sup>-re!

**Ajánlatkérő válasza:**

Módosításra került. a 14 tétel, az Ajánlatkérő nem látja indokoltnak 152m<sup>2</sup> szerepeltetését.

Ellenjegyezte:



**Tóth Richárd**

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00882

## 10. Gazdasági Szereplő kérdése:

A 2017.11.13-án rendelkezésünkre bocsájtott Kiegészítő tájékoztatásban szereplő 23. kérdésre adott válasz alapján a Tüzér utcai költségvetésben a Villanyszerelési munkák kerülnek kiírásra. A rendelkezésünkre bocsájtott költségvetésben erre vonatkozó tétel nem került kiírásra. Kérjük, a költségvetés kiegészítését!

### Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra került, a járulékos költségek fül, 5 tétel.

Tájékoztatom, hogy a módosított árazatlan költségvetés, valamint a térképmásolatok a <http://honvedelmibeszerezes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalra feltöltésre kerülnek.

Budapest, 2017. november 14.

Tisztelettel

**Fodor Péter dandártábornok**  
főigazgató



Ellenjegyezte:

**Tóth Richárd**

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó  
Lajstromszám: 00882