

Nyt. szám: BI/1027-68/2017

Gazdasági Szereplő

Székhelyén

Tárgy: Kiegészítő tájékoztatás

Tisztelt Gazdasági Szereplő!

A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2015. évi CXLI. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárást folytat „*A HM VGH vagyonkezelésében lévő Nőtlen szállók épületenergetikai fejlesztései I. ütem*” a KEHOP 5.2.10 azonosító jelű pályázati felhívás alapján tárgyban (beszerzési azonosító 6-78/VGH/KBT/1027/2017).

Az eljárás során érkezett kérdésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:

1. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 1. rész esetében a teraszon készül a költségvetés szerint 160 m² hőszigetelés 200 mm vastagságban. Kérjük ismertetni, hogy ez a műszaki megoldás milyen mértékben befolyásolja a teraszra nyíló nyílászárók működését, mivel a hőszigetelés miatt a rétegvastagság 20 cm-t emelkedik, míg az 1. emeleti alaprajz szerint vannak olyan nyílászárók, amelyeknek parapet magassága 12 cm.

Ajánlatkérő válasza:


A terasz szigetelése nem szükséges. A kapcsolódó nyílászáró szerkezeteket az árazatlan költségvetés megfelelő tételében szerepeltessék.

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklete szerinti műszaki leírása és a BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetés módosításra került.

2. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 1. rész esetében ragaszkodnak-e a terasz hőszigetelésére kiírt hőszigetelő anyaghoz, vagy megfelel egy kedvezőbb árfekvésű de azonos műszaki paraméterű szigetelő anyag is?

Ellenjegyezte:



Tóth Richárd

Felcélós akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00882

Ajánlatkérő válasza:

A terasz szigetelése nem szükséges. A kapcsolódó nyílászáró szerkezeteket az árazatlan költségvetés megfelelő tételében szerepeltessék.

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklete szerinti műszaki leírása és a BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetés módosításra került.

3. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 1. rész esetében a tető hőszigetelésnél ragaszkodnak-e a zártcellás hőszigeteléshez, vagy megfelel egy lépésálló EPS szigetelő anyag is?

Ajánlatkérő válasza:

A tető hőszigetelésénél az Ajánlatkérő ragaszkodik a zártcellás hőszigeteléshez.

4. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 3. rész esetében a tető hőszigetelésnél ragaszkodnak-e a zártcellás hőszigeteléshez, vagy megfelel egy lépésálló EPS szigetelő anyag is?

Ajánlatkérő válasza:

A tető hőszigetelésénél az Ajánlatkérő ragaszkodik a zártcellás hőszigeteléshez.

5. Gazdasági Szereplő kérdése:

A kiírt anyagok kiválthatóak-e más azonos műszaki paraméterű, de kedvezőbb átfekvésű anyagra?

Ajánlatkérő válasza:

Az Ajánlatkérő álláspontja szerint kiváltható azonos műszaki paraméterű anyaggal, de ennek igazolását csatolni kell az árajánlathoz!


6. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 1. rész esetében a Fa és műanyag szerkezetek munkanem 24. és 35. tételében is 14 db felülvilágító szerepel. Melyik tételnél milyen műszaki tartalmat kell költségelni?

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

Ellenjegyezte:



Tóth Richárd

Felölős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00882

7. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 1. rész esetében a Felületképzés munkanem 4. és 5. tétele is lábazati vékonyvakolat készítése ugyanazzal a mennyiséggel, de az egyik 50 a másik 60 cm magassággal. Kérdésünk, hogy szükséges-e mind a két tétel? Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

8. Gazdasági Szereplő kérdése:

Az 3. rész esetében a Felületképzés munkanem 4. és 5. tétele is lábazati vékonyvakolat készítése ugyanazzal a mennyiséggel, de az egyik 50 a másik 60 cm magassággal. Kérdésünk, hogy szükséges-e mind a két tétel? Kérjük pontosítani a műszaki tartalmat.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

9. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

A kiadott műszaki dokumentáció szerint a „terasz” burkolat felbontásra kerül, majd szigetelendő és új burkolat készül. Ezen munkával kapcsolatosan az alábbiak a kérdéseink és észrevételeink.


- a.) A terasz burkolat alá aljzatbeton szükséges, erre vonatkozó tétel nem szerepel a költségvetésben. Kérjük pótolni szíveskedjenek.
- b.) A szigetelések, új aljzat és burkolat miatt a terasz szintje emelkedik a megközelítéséhez lépcső kialakítása szükséges, ami nincs kiírva a költségvetésben. Kérjük méret, kialakítás, anyag és pontos mennyiségek megadásával pótolni szíveskedjenek.
- c.) A költségvetés Felületképzések 9. tételében kiírt igen magas árú hagyományos mozaiklap burkolatot kérik beépíteni, vagy kiváltható greslap burkolattal?

Ajánlatkérő válasza:

A terasz szigetelése nem szükséges. A kapcsolódó nyílászáró szerkezeteket az árazatlan költségvetés megfelelő tételében szerepeltessék.

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklete szerinti műszaki leírása és a BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetés módosításra került.

Ellenjegyezte:



Tóth Richárd

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00882

10. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

A költségvetés Felületképzés 5. tételben kiírt 60 cm magas lábázat hol készül? Kérjük pontosítani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

11. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

A lapostető szigetelési munkáknál nem került kiírásra új lejtésképzés kialakítása. Kérdésünk megfelelő a meglévő lejtéskialakítás? Ha nem úgy kérjük a költségvetésben pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

Az ajánlatkérő álláspontja szerint a lapostető lejtésképzés megfelelő.

12. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

A kiadott költségvetés Szigetelések 10. tételében kiírt lapostető hőszigetelés anyaga XPS hőszigetelő lemez. Kérdésünk mi indokolja, hogy zártcellás hőszigetelő anyagot kell elhelyezni, figyelemmel arra, hogy a hőszigetelés tetejére kerül a csapadékvíz elleni szigetelés.

Ajánlatkérő válasza:

A tető hőszigetelésénél az Ajánlatkérő ragaszkodik a zártcellás hőszigeteléshez.

13. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

A nyílászárók körüli kávak szigetelési munkái nem szerepelnek a költségvetésben. Kérjük szélesség és pontos mennyiség megadásával pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

Az ajánlatkérő álláspontja szerint a nyílászáró szerkezeteket belső síkja a megmaradó tartószerkezet külső síkjára illeszkedjen. A nyílászáró a hőszigetelés síkjába kerül.

Ellenjegyezte:



Tóth Richárd

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00882

14. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

A lapostető attikák tető felőli hőszigetelése nem szerepel a költségvetési kiírásban, amennyiben szükséges kérjük a hiányzó tételt pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

Az ajánlatkérő álláspontja szerint az attika belső oldali szigetelése nem feladat.

15. Gazdasági Szereplő kérdése:

Kassák utca:

Az alulról hűlő felületek /árkád/ hőszigetelési munkának elvégzéséhez szükséges villanszerelési munkák nem kerültek kiírásra a költségvetésben. Kérjük pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

16. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

A költségvetés Felületképzés 4. tételben kiírt 50 cm magas lábazat hol készül? Kérjük pontosítani szíveskedjenek

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

17. Gazdasági Szereplő kérdése:


Tüzér utca:

A költségvetés Felületképzés 6. tételben kiírt alulról hűlő pincefödémre építendő gipszkarton álmennyezet beépítése szükséges-e vagy elhagyható? Kérjük pontosítani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A műszaki tartalom módosult. A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 1. sz. melléklete szerinti műszaki leírása és a BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetés módosításra került.

Ellenjegyezte:



Tóth Richárd

Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó
Lajstromszám: 00882

18. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

A lapostető szigetelési munkáknál nem került kiírásra új lejtésképzés kialakítása. Kérdésünk megfelelő a meglévő lejtéskialakítás? Ha nem úgy kérjük a költségvetésben pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

19. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

A kiadott költségvetés Szigetelések 11. tételében kiírt lapostető hőszigetelés anyaga XPS hőszigetelő lemez. Kérdésünk mi indokolja, hogy zártcellás hőszigetelő anyagot kell elhelyezni, figyelemmel arra, hogy a hőszigetelés tetejére kerül a csapadékvíz elleni szigetelés.

Ajánlatkérő válasza:

A tető hőszigetelésénél az Ajánlatkérő ragaszkodik a zártcellás hőszigeteléshez.

20. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

A kiadott költségvetés Szigetelések 14. tételében kiírt közetgyapot homlokzati szigetelési tűzgátló sáv költségvetésben 60 m², míg tervről ellenőrizve 152 m². Kérjük felülvizsgálni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.


21. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

A nyílászárók körüli kávak szigetelési munkái nem szerepelnek a költségvetésben. Kérjük szélesség és pontos mennyiség megadásával pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A nyílászáró szerkezetek körüli káva kialakításának munkáit a szigetelés tül, falszigetelés tételében szerepeltesse.



22. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

A lapostető attikák tető felőli hőszigetelése nem szerepel a költségvetési kiírásban, amennyiben szükséges kérjük a hiányzó tételt pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A lapostetőnek nincsen attika kialakítása.

23. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:

Az alulról hűlő felületek /pince/ hőszigetelési munkának elvégzéséhez szükséges villanyszerelési munkák nem kerültek kiírásra a költségvetésben. Kérjük pótolni szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

24. Gazdasági Szereplő kérdése:

Tüzér utca:


Bejárat előtti előtető szerkezetének átalakítása szükséges a homlokzati hőszigetelés elhelyezhetősége miatt. Ám ezen munka elvégzésére vonatkozóan a dokumentáció semmilyen információt nem tartalmaz. Kérjük műszaki megoldás megadását és a hiányzó költségvetési tétel pótlását.

Ajánlatkérő válasza:


A BI/1027-34/2017 nyt. számú Kiegészítő Közbeszerzési Dokumentum 5. sz. melléklete szerinti árazatlan költségvetése módosításra kerül.

Tájékoztatom, hogy a módosított árazatlan költségvetés a <http://honvedelmibeszerzes.kormany.hu/2011-evi-cviii-torveny> weboldalra feltöltésre kerül.

Budapest, 2017. november 13.

Ellenjegyezte:

Tóth Richárd
Felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó Lajstromszám: 00882

Tisztelettel


Dr. Práth-Lévai Erzsébet
Dr. Práth-Lévai Erzsébet
beszerzési és logisztikai képességtámogató
főigazgató-helyettes

