

Felszín alatti víz mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány), M2 szerint, tisztító szivattyúzással
SOP-9004-06

Helység neve: **Kossuth Lajos Laktanya, Debrecen**

Kút száma: M1 termelő kút

Kútazonosításhoz szükséges egyéb adat:

Szűrőzés adatai:

Kút anyaga: PVC

Cső belső átmérője (m): 0,125

Csőkiállítás (m): 0,62

Számított háromszoros térfogat (dm³): -

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH

Tartósítás módja: hűtés szűrés (0,45um PTFE) kémiai:

Víz minta jele: M1 termelő kút

Szivattyúzás előtti vízszint a peremtől (m): 4,25

Talpmélység a peremtől (m): 6,50

Vízoszlop magassága (m): 2,25

Kitermelt vízmennyiség (dm³): -

Mintavétel ideje: 2012. év 10. hó 24. nap 08 óra 25 perc

Tisztító szivattyúzás adatai

Tisztítószivattyúzás kezdete: -			Tisztítószivattyúzás vége: -		
Időpont	Vízhozam (l/perc)	pH	Fajlagos elektromos vezetőképesség (μS/cm)	Víz hőmérséklet (°C)	Vízszint (m)
-	-	-	-	-	-

Mintavételkor végrehajtott helyszíni vizsgálati eljárások eredményei:

Vizsgált paraméter	Mért érték	A méréshez használt készülék azonosítója
Víz hőmérséklet (°C)	14,1	01413
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-ra vonatkoztatva (μS/cm)	876	01413
pH 25 °C-ra vonatkoztatva	7,33	01413
Oldott oxigén (mg/dm ³)		
Redoxpotenciál (mV)		


Megjegyzések: A mintavételi pont a technológiai tisztító berendezés termelő kútja.

Időjárási körülmények:

napsütés felhő pára köd eső hó hőmérséklet: 10 °C

Mintavevő szervezet: WESSLING Hungary Kft.

személy: Molnár Attila

aláírás: 

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

Felszín alatti víz mintavételi jegyzőkönyv
MSZ 21464:1998 (visszavont szabvány), M1 szerint, tisztító szivattyúzás nélkül
SOP-9004-06

Helység neve: **Kossuth Lajos Laktanya, Debrecen**

Kút száma: -

Kútazonosításhoz szükséges egyéb adat: -

Szűrőzés adatai: -

Kút anyaga: -

Cső belső átmérője (m): -

Csőkiállítás (m): -

Víz minta jele: **KIMENŐ-**

Mintavételt megelőző üzemidő: -

Vízszint a peremtől (m): -

Talpmélység a peremtől (m): -

Vízszlop magassága (m): -

Vizsgálendő komponensek: TPH, BTEX, PAH

Tartósítás módja: hűtés szűrés (0,45um PTFE) kémiai:

Mintavétel ideje: 2012. év 10. hó 24. nap **08** óra **40** perc

Helyszíni vizsgálati eljárások eredményei:

Vizsgált paraméter	Mért érték	A méréshez használt készülék azonosítója
Víz hőmérséklet (°C)	3,2	01413
Fajlagos elektromos vezetőképesség 25 °C-ra vonatkoztatva (µS/cm)	841	01413
pH 25 °C-ra vonatkoztatva	7,90	01413
Oldott oxigén (mg/dm ³)		
Redoxpotenciál (mV)		
Vízhozam (dm ³ /perc)		

Megjegyzések: A mintavételi pont a technológiai tisztító berendezés végpontja.

Időjárási körülmények:

napsütés felhő pára köd eső hó hőmérséklet: **10** °C

Mintavevő szervezet: WESSLING Hungary Kft.

személy: Molnár Attila

aláírás: 

Mintavételnél jelenlévők:

Név

Szervezet

Aláírás

EPH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	M1 termelői Lát					
010001250070	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	28			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	EXTRAHÁLHATÓ CH (C ₉ -C ₄₀)						
MEGJEGYZÉS								

VPH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	M1 termelői Lát					
010001287168	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	25			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	ILLÉKONY SZÉNHYDROGÉNEK						
MEGJEGYZÉS								

EPH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	Shimex					
010001250073	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	40			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	EXTRAHÁLHATÓ CH (C ₉ -C ₄₀)						
MEGJEGYZÉS								

VPH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	Shimex					
010001287238	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	40			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	ILLÉKONY SZÉNHYDROGÉNEK						
MEGJEGYZÉS								

PAH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	M1 termelői Lát					
010001064419	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	25			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	POLIAROMÁS SZÉNHYDROGÉNEK						
MEGJEGYZÉS								

VPH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	M1 termelői Lát					
010001287227	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	25			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	ILLÉKONY SZÉNHYDROGÉNEK						
MEGJEGYZÉS								

PAH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	Shimex					
010001064418	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	40			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	POLIAROMÁS SZÉNHYDROGÉNEK						
MEGJEGYZÉS								

VPH	WESSLING Hungary Kft. Telefon: 272-2100	MINTA JELE	Shimex					
010001287247	HELYE	Db.					PROJECT	Gesh.
	IDEJE	év	hó	nap	óra	perc		
	2017	10	24	08	40			
	SZERVEZET	W					SZEMÉLY	MA
MEGRENDELŐ								
TARTÓSÍTÁS HÜTÉS	VIZSGÁLAT	ILLÉKONY SZÉNHYDROGÉNEK						
MEGJEGYZÉS								