

**HONVÉDELMI MINISZTERIUM
VÉDELEMGAZDASÁGI HIVATAL**

. számú példány

Nyt. szám: BI/542-123/2017

Gazdasági Szereplő**Székhelyén****Tárgy:** Kiegészítő tájékoztatás**Tisztelt Gazdasági Szereplő!**

A HM Védelemgazdasági Hivatal a 2015. évi CXLIII. törvény 112. § (1) bekezdés b) pont alkalmazásával a 113. § (1) bekezdés szerinti nemzeti nyílt eljárást folytat „*MH EK, Tünde utcai telephely 10. számú épület energetikai fejlesztései II. ütem*” a KEHOP 5.2.1.-15-2015-00005 számú projekt keretében tárgyban (beszerzés azonosító 6-30/VGH/KBT/542/2017).

Az eljárás során érkezett kérdésekkel kapcsolatban a Kbt. 56. § (2) bekezdésben foglaltakra tekintettel az alábbiakról tájékoztatom:

1. Gazdasági Szereplő kérdése:

Szigetelő szakvállalkozónk tájékoztatása szerint a lapostető vízszigetelési anyagaként tervezett bitumenes szigetelő lemezek alkalmazása nagy épületmozgásra hajlamos épületszerkezetek, - mint jelen PI paneles épület - esetén nem javasolt. Bitumenes lemezes szigetelési mód esetén alsó réteggként filcalátétes üvegszövet betétes 4 – 4,5 mm vtg. lemezt kell alkalmazni fém dübellel rögzítve, az átlapolásoknál összehegesztve, erre jön a palaörleményes hegeszthető lemez. Ezzel szemben egyszerűbben fektethető az épület mozgásokat is jobban toleráló PVC szigetelő lemez. Kérdésünk kiváltható-e a bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés PVC szigetelésre?

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő álláspontja szerint nem váltható ki a bitumenes csapadékvíz elleni szigetelés PVC szigeteléssel.

2. Gazdasági Szereplő kérdése:

A kiegészítő tájékoztatás 7. válaszát kérjük pontosítani, és az alkalmazni szükséges dübél hosszakat egységesen meghatározni szíveskedjenek, mivel a válaszból nem derül ki mely „rétegbe” történhet a dübelezés.



Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő álláspontja szerint a tetőszigetelésnél alkalmazott hőszigetelő lemezek és rendszernek megfelelő hosszúságú dübelt szükséges az árajánlatban szerepeltetni.

3. Gazdasági Szereplő kérdése:

A kiegészítő tájékoztatás 17. válasz szerint vállalkozó feladata a tűzcsapszekrények le- illetve visszaszerelése, mellyel kapcsolatosan kérdésünk a hőszigetelés felrakása miatt szükséges-e a gépészeti kiállások átalakítása is, vagy marad elég hely a tömlő csatlakoztatására? Kérjük pontosítani szíveskedjenek.

Ajánlatkérő válasza:

Ajánlatkérő álláspontja szerint a tűzcsapszekrények (3db) szakszerű le és visszaszerelése a vállalkozó feladata, nem kell a gépészeti kiállások átalakításával számolni.

Kérem, hogy ajánlata elkészítésekor szíveskedjen figyelembe venni a fent leírtakat.

Budapest, 2017. augusztus 21.

Tisztelettel

Dr. Práth-Lévai Erzsébet

Dr. Práth-Lévai Erzsébet
beszerzési és logisztikai képességtámogató
főigazgató-helyettes



Készült: 1 példányban
Egy példány: 2 oldal / 1 lap
Ügyintéző (tel.): Oláh Klára ka. (25-473)

