

2019. dec. 31. ig érvényes



Tiszántúli Vízügyi Felügyelet
mint elsőfokú vízügyi hatóság

4025 Debrecen, Hatvan u. 8-10.
4001 Debrecen pf. 422

Telefon: 52/410-677
Telefax: 52/531-483
E-mail: hatosag@tivife.hu

Válaszában hivatkozzon
iktatószámunkra!

Ügyfélfogadási rend: Hétfő – Szerda – Péntek 8.30. – 11.30. Szerda: 13.00. – 15.00.

TIVIFE
Debrecen

Ht. 5197/19/2004

Üi: Zsugáné Csépké Marcella/HÉ

Tárgy: Debrecen, Kossuth laktanya területén lévő
vízminőségi figyelőkutak vízjogi
üzemeltetési engedélye

Vízikönyvi szám: Kösely VIII/2395.

HATÁROZAT

1./ A Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Főosztályának, Budapest, mint engedélyesnek (a továbbiakban: engedélyes)

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy az alább részletezett feltételek mellett, a Ht. 5197/4/2002. sz. vízjogi létesítési engedély és az R+5 Építőipari Kft. által készített megvalósulási tervek alapján megépített Debrecen Kossuth laktanya területén (MH5. Bocskai István Gépesített lövészdandár) lévő vízminőségi figyelőkutakat használatba vegye és állandóan jókarban tartva üzemeltesse.

2./ Az engedélvezett vízilétesítmények főbb műszaki adatai:

A kutak műszaki adatai az alábbiak:

K-1:

EOV koordináta:

X= 247,413 km

Y= 842,621 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,90 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,90 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 4,50-7,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -6,10 m

K-2:

EOV koordináta:

X= 247,558 km

Y= 842,621 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,94 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,94 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 3,50-6,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -4,10 m

K-3:

EOV koordináta:

X= 247,682 km

Y= 842,155 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,96 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,96 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 3,50-6,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -4,60 m

K-4:

EOV koordináta:

X= 247,712 km

Y= 842,488 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,92 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,92 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 3,0-6,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -2,90 m

K-5:

EOV koordináta:

X= 247,660 km

Y= 842,743 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,88 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,88 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 3,50-6,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -5,10 m

K-6:

EOV koordináta:

X= 247,652 km

Y= 842,378 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,97 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,97 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 3,50-6,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -3,80 m

K-7:

EOV koordináta:

X= 247,563 km

Y= 842,390 km

Talpmélység: 8,0 m

Csővezés:

+0,90 - 1,0 m-ig Ø 165/155 mm acél

+0,90 - 8,0 m-ig Ø 125/102,20 mm PVC

Szűrőzve: 3,50-6,0 m között.

Nyugalmi vízszint: -3,10 m

3./ Engedélyes köteles:

a./ Az engedélyes személyében beállott minden változást 30 napon belül a vízügyi hatóságnak bejelenteni.

b./ Az engedélyezett létesítmény üzemeltetésében tervezett változtatások engedélyezését a kivitelezés megkezdése előtt (a szükséges tervdokumentációk egyidejű csatolásával) a vízügyi hatóságtól kérni.

c./ A vízellátási művek üzemeltetésével, karbantartásával megfelelően képzett felelős személyt megbízni és a berendezéseket az üzemeltetési, illetve kezelési szabályzatnak megfelelően üzemeltetni és karbantartani.

d./ A Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Debrecen 1743/5/2004. számú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat betartani, mely szerint:

"A Terv Műszaki Leírásban leírtakat kell betartani az alábbi kiegészítéssel:

1./ A vízminták "0" állapot vizsgálati eredményei szerint:

- A K1 kútban a Nitrát tartalom, (84 mg/l) az Ólom tartalom, (35 mikrogramm/l) és a Hígany tartalom (1,2 mikrogramm/liter) a B-C1 érték közötti.
- a K2 kútban a Nitrát tartalom, (57 mg/l) az Ólom tartalom, (24 mikrogramm/liter) és a Króm tartalom (68 mikrogramm/liter) a B-C1 érték közötti, a **Hígany tartalom (4,3 mikrogramm/liter) a C3 érték fölötti.**
- A K3 kútban a nitrát tartalom, (113 mg/l) a C1-C2 érték közötti, az Ólom tartalom, (15 mikrogramm/liter) a B-C1 érték között, a **Hígany tartalom (2,3 mikrogramm/liter) a C2 érték fölötti,**
- A K4 kútba a Nitrát tartalom, (97 mg/l) a C1-C2 érték közötti, a Króm tartalom, (70 mikrogramm/liter) és a Hígany tartalom (1,6 mikrogramm/liter) a B-C1 érték közötti,
- **A K5 kútban a Nitrát tartalom, (134 mg/l) a C2-C3 érték közötti,** a Szulfát tartalom, (305 mg/l) és a Híganytartalom (1,2 mikrogramm/liter) a B-C1 érték közötti,
- A K6 kútban az ólom tartalom, (11 mikrogramm/liter) a B-C1 érték közötti, **TPH-GC tartalom (105 mikrogramm/liter) a B érték fölötti.**
- A K7 kútban az ólom tartalom, (16 mikrogramm/liter) a B-C1 érték közötti.
- A TPH-GC, BTEX értékei nem mérhetőek a labor észlelési határig vagy - a K6 kút kivételével - nem érik el a 10/2000. (VI.2.) KöM.EüM-FVM-KHVM rendelet "B" szennyezettségi határértéket.

A tárgyi ingatlan a 33/2000. (III.17) Korm. rendelet 2/1. melléklet szerinti "B" érzékeny területen található, Ci=C2. intézkedési szennyezettségi határérték az irányadó. Tekintettel arra, hogy a fent kiemelt komponensek meghaladják ezt, a 2004. novemberi mintavétel vizsgálati eredményei alapján dönt a TIKÖFE a 33/2000. (III.17.) Korm. rendelet szerinti eljárás megindításáról.

2./ A Terv 4. pontja szerinti mintavételt, a vizsgálati komponenseket, és az időpontot elfogadjuk, minden év áprilisában és novemberében a fenti vizsgálati terv szerint kell elvégezni. Az első vizsgálati eredményeket **2004. december 31-ig** meg kell küldeni.

3./ A kezelés, karbantartás, mintavétel során képződő hulladékokat és veszélyes hulladékokat a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. törvény (Hgt.) és a módosított 98/2001. (VI.15.) Korm. rendelet szerint kell kezelni."

valamint a Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője 125038/2004. számú szakhatósági állásfoglalásában előírtakat betartani, mely szerint:

"A talajvíz figyelő kutak üzemeltetésére a városrendezési tervek /HÉSZ/ előírását nem sérti.

Ezen építésügyi hatóság hozzájárulás megszerzése nem mentesíti építtetőt más jogszabályban előírt szakhatósági, illetve egyéb engedélyek beszerzése alól."

4./ A vízjogi üzemeltetési engedély **2019. december 31-ig** érvényes, de azt a vízügyi hatóság hivatalból vagy az engedélyes kérelmére módosíthatja, szüneteltetheti és vissza is vonhatja.

5./ Határozatom ellen a kézhezvételtől számított 15 napon belül fellebbezéssel lehet élni.

A fellebbezést az Országos Környezet- és Vízügyi Főfelügyelőséghez címezve, 2 példányban a TIVIFE-nek kell benyújtani.

A fellebbezés illetéke 10.000,- Ft, melyet illetékbélyegben a fellebbezés eredeti példányán kell leróni.

A fellebbezési határidő eltelte után - fellebbezés hiányában - jelen határozat jogerőre emelkedik.

A jogerőre emelkedést követő 8 napon belül a határozatban foglalt jogok, kötelezettségek és adatok a vízikönyvi nyilvántartásba bejegyzésre kerülnek.

I n d o k o l á s :

Engedélyes megbízásából az R+5 Építőipari Kft. (Szolnok) 2004. június 28-án kelt ügyiratában vízjogi üzemeltetési engedélyt kért Debrecen Kossuth laktanya (19898 hrsz-ú) területén lévő talajvíz minőségi figyelőkútakra.

Kérelméhez csatolta a megbízást.

Tájékoztatom, hogy a laktanya területe ráesik Debrecen I, II üzemelő sérülékeny földtani környezetű ivóvízbázis 50 éves elérési idejű védőterületére. A „0” állapot vizsgálati eredményei nitrát, ólom, higany, króm, szulfát szennyezést mutatnak, ezért a szennyezést horizontálisan és vertikálisan le kell határolni. A kármentesítés mielőbbi megkezdését javasoljuk.

Határozatom meghozatalánál figyelembe vettem:


- a Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Debrecen 1743/5/2004. sz. szakhatósági állásfoglalását,
- a Debrecen Megyei Jogú Város Jegyzője 125038/2004. sz. szakhatósági állásfoglalását,
- a TIKÖVIZIG, Debrecen 97-2015/2004. sz. szakértői véleményét.

Engedélyes az 1990. évi XCIII. tv. 5. §. alapján illetékmentes.

Határozatomat az 1995. évi LVII. tv. 28. § (1) bek. és 29. §-a figyelembevételével, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. §-ban foglaltak alapján hoztam meg.

Debrecen, 2004. augusztus 30.

Nagy Márton s.k.
mb. igazgató



Határozatomat kapják:

- 1./ Honvédelmi Minisztérium Infrastrukturális Főosztály,
Budapest, Balaton u. 7-11. 1055 + 2 terv
- 2./ Polgármesteri Hivatal, Debrecen
- 3./ R+5 Építőipari Kft., Szolnok, 5000 Gáz út 1.
- 4./ Tiszántúli Környezetvédelmi Felügyelőség, Debrecen
- 5./ TIKÖVIZIG, Debrecen
- 6./ TIVIFE, Debrecen (111952ht)